


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
TLAKOVÉ POTRUBÍ Z PE KLDENÉ DO ZEMĚ




VYTLAČENÁ KUBATURA NA 1bm RÝHY

	DN 50
ŠTĚRKOVÉ LOŽE	0,135
PODSYP	0,108
VYTŁ.KUBAT.TRUB	
OBSYP	0,299
CELKEM	0,542 m3

LEGENDA:

OZN.	POPIS
LZ	ZÓNA VEDENÍ
OZ	HORNÍ ZÓNA
RZ	ZÓNA POTRUBÍ
SI	PŘÍPADNÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO SI =1,00 m
SZ	ZÓNA UMĚLÉHO LOŽE
UZ	ZÓNA PŘEKRYTÍ
WZ	ZÓNA ZPĚTNÉHO ZÁSYPU
1	PÍSKOVÝ PODSYP TL. 120 mm SE ZHUTNĚNÍM 95% PS, id = 0,9
2	POTRUBÍ Z PE 63 x 5,7 mm - DN 50 (2") SDR 11
3	PÍSKOVÝ OBSYP 300 mm NAD POTRUBÍ SE ZHUTNĚNÍM 95 % PS
4	ZÁSYP ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 95% PS VHODNOU DLE ČSN 73 3050, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH DLE DRUHU ZEMINY A ZHUTŇOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
5	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY: DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 - FLEXIBILNÍ PVC
6	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY: ŠTĚRKOVÉ LOŽE FRAKCE 0 - 22 mm
7	VAROVNÁ PÁSKA S KOVOVOU VLOŽKOU A NÁPISEM "POZOR VODOVOD" HAWLE Č. 0830

MÍRA HUTNĚNÍ AKTIVNÍ ZÓNY JE DÁNA KVATITATIVNÍMI PODMÍNKAMI.

HIP: ing. M.Šitera	ZODP.PROJ.:	KONTROLA: ing. M.Šitera	 ŠITERA Jabloňová 2049, 347 01 Tachov Tel.: 00420 374 722 965; 00420 602 614 034 E-mail : ps.sitera@gmail.com, www.projektservis-sitera.cz		
Místo stavby:	Bor				
Investor:	SŠ Bor, Plzeňská 231, 348 02 Bor				
Název:	Dílny odborného výcviku SŠ Bor 1.etapa – přípojky objektu svařovna		Číslo zakázky:	3009121	
SO-02: Vodovodní přípojka			Arch. číslo:	kopie:  0	
			Datum:		06/2021
			Formát:		2 A4
			Stupeň:		DUR, DSP
Obsah: Vzorový příčný řez			Měřítko:		1:15
			Č.výkr.:	203.	
			Část:	D.2.	