



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA - PACIENT

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/203/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2181/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000888
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00009205				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0013 (1Bo9aIVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	VZ malého rozsahu	DRUH ŘÍZENÍ:	poptávkové řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 2. 5. 2022 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na které zadavatel tímto odpovídá.

Zadavatel na základě dotazů uchazečů uveřejňuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Je v případě použití osobních náramkových tlačítek pro pacienty požadováno dodat pevně umístěná tlačítka na WC a koupelny?

Odpověď č. 1:

Ano

Dotaz č. 2:

Je v případě použití přenosných terminálů pro příjem volání pro personál, umožňující příjem volání kdekoli na oddělení, požadováno dodat položku "Zobrazení signalizace na chodbě"?

Odpověď č. 2:

Ne

Dotaz č. 3:

Je v případě použití přenosných terminálů pro příjem volání pro personál, umožňující příjem volání kdekoli na oddělení, požadováno dodat položku "Android aplikace přes WiFi".

Ve výše uvedených případech je požadovaná funkčnost splněna jiným způsobem.

Odpověď č. 3:

Zadavatel není podrobně obeznámen s technickými funkcemi signalizace. Pokud není nutné propojení s WiFi a jde toto vyřešit jiným způsobem, tak nikoli.

Dotaz č. 4:

V textu výzvy v části Prokázání profesní kvalifikace je uvedeno, že dodavatel má být evidován v registru zdravotnických prostředků. Signalizační systém ale nepatří mezi zdravotnické prostředky, a proto tato podmínka u jiných zakázek není. Je tedy nutné prokázání této evidence?

Odpověď č. 4:

Vzhledem k tomu, že předmět plnění není zdravotnickým prostředkem, zadavatel nadále v rámci prokázání profesní kvalifikaci nebude vyžadovat údaje uvedené v kapitole 3.2. c) Výzvy k podání nabídek.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávacích podmínek zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **17. 5. 2022 do 10:00 hodin**.

V Plzni

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace