

ZÁZNAM O POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ

ZADAVATEL:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
SÍDLLO:	U Vrbky 486, Horní Bříza
IČO:	00022578
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Jiřím Horníkem

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„OPRAVA MĚŘENÍ A REGULACE V PLYNOVÉ KOTELNĚ HLAVNÍ BUDOVY

Spisová značka:		Číslo jednací:	
1. POPIS PŘEDMĚTU VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy – dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny hlavní budovy DOZP Horní Bříza, p.o. dle projektové dokumentace č. MP 25/18 z 04/2018 zpracované M. Pelákem z důvodu havarijního stavu stávajícího zařízení.		

2. SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK:

číslo	Uchazeč	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky	Forma nabídky (elektronická / listinná)
1	Ing. Zdeněk Pfeifer, Hruškova 1651/29, 301 00 Plzeň IČO: 45395276 DIČ: CZ6212081524	26.6.2019	12:20	elektronická
2	Omega elektro Plzeň, s.r.o., Dlážděná 30, 301 000 Plzeň - Radobyčice IČO: 00670855, DIČ: CZ00670855	26.6.2019	12:45	elektronická
3	Václav Pihera, Bzenecká 6. 323 00 Plzeň IČO: 45395713, DIČ: CZ5709050292	27.6.2019	5:26	elektronická

3. HODNOCENÍ:

Nabídky byly hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH**.

Výsledek hodnocení nabídek

číslo	Uchazeč	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí
1	Ing. Zdeněk Pfeifer, Hruškova 1651/29, 301 00 Plzeň IČO: 45395276 DIČ: CZ6212081524	406.548,00 Kč	1
2	Omega elektro Plzeň, s.r.o., Dlážděná 30, 301 000 Plzeň - Radobyčice IČO: 00670855, DIČ: CZ00670855	413.662,00	2
3	Václav Pihera, Bzenecká 6. 323 00 Plzeň IČO: 45395713, DIČ: CZ5709050292	417.880,00	3

mluvn 2019-19 10 914 09 03

(Nabídky byly hodnoceny podle kritéria **ekonomické výhodnosti nabídky**, která zahrnovala tato dílčí hodnotící kritéria:

- nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
- Při prohlídce místa plnění byla zjištěna nutná výměna 5 ks regulačních servopohonů – 3 bodové ovládání 230V. Pro novou regulaci je nutné použití ovládání servopohonů 24Vac, 0-10V v částce 45.000,- bez DPH.

4. VYBRANÝ UCHAZEČ:

Zadavatel vybral nabídku uchazeče Ing. Zdeněk Pfeifer, Hruškova 1651/29, 301 00 Plzeň
IČO: 45395276 DIČ: CZ6212081524, který splnil veškeré požadavky zadávacích podmínek a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

5. OSTATNÍ INFORMACE:

Záznam o poptávkovém řízení je uveřejněn na profile zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/profile_displayhtml v sekci "Veřejné dokumenty"

Výzvu k podání nabídky zaslal zadavatel dodavatelům dne 18.6.2019 e-mailem

Kontrolu nabídek uchazečů provedl zadavatel s pověřenými osobami – komise:


Ing. Olga Smetková, vedoucí provozně technického úseku

Ludvík Bartásek, údržbář

Zdeněk Tuka, vedoucí stravovacího úseku

V Horní Bříze dne 28.6.2019

Za zadavatele:


Mgr. Jiří Horník, ředitel

Vypracoval(a): Ing. Olga Smetková

Od: zdenek.pfeifer@email.cz
Odesláno: středa 26. června 2019 10:20
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: Cenová nabídka 3619 - Měření a regulace plynová kotelna
Přílohy: Nab3619.pdf

Dobrý den paní Smetková,

v příloze posílám cenovou nabídku na měření a regulaci ve Vaší kotelně.

Děkuji a přeji krásný den

Zdeněk Pfeifer

--

Ing. Zdeněk PFEIFER
Hruškova 1651/29
301 00 Plzeň
IČ: 45395276
DIČ: CZ6212081524
Bankovní spojení : ČSOB 100366640/0300
Email: zdenek.pfeifer@email.cz
Tel: +420 603 422 000

Cenová nabídka 3619

Akce: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza
 U Vrbky 486, 33012 Horní Bříza
 Rekonstrukce plynové kotelny
 Objekt: MĚŘENÍ A REGULACE

Název položky	Výrobce, dodavatel	MJ	Mn.	Cena za MJ	Cena celkem	Montáž
Řídicí systém						
DDC regulátor, MMI, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, LCD 3x16 znaků, Merbon IDE - MARK320	Domat	ks	1	13 635	13 635	2 727
Dotykový ovládací grafický terminál 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD, Linux, 9-36Vss - HT200	Domat	ks	1	8 950	8 950	1 790
Maxi kombinovaný modul, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO, Modbus / RS485 - MXIO	Domat	ks	1	28 069	28 069	5 614
Modul 8 analogových vstupů, protokol Modbus - M560	Domat	ks	1	10 471	10 471	2 094
GSM modem RS232, SIM, USB, 1xOut, 1xIN, GPRS, Watchdog, napájecí zdroj, bateriový modul, anténa - (GSM-BGS5-232) vč. konfigurace SMS zpráv	Papouch	ks	1	3 300	3 300	660
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče, napájecí zdroj	-	ks	1	1 500	1 500	150
Software řídicí jednotky		I/O	85	800	68 000	
Konfigurace vizualizace ovládacího panelu		I/O	85	300	25 500	
Konfigurace GSM modemu - poruchy		I/O	10	300	3 000	

Přístroje

Venkovní čidlo teploty, Pt1000 UT-051	Domat	ks	1	350	350	150
Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF1	Domat	ks	1	471	471	150
Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF1	Domat	ks	1	471	471	150
Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF1	Domat	ks	1	471	471	150
Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF1	Domat	ks	1	471	471	150
Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF1	Domat	ks	1	471	471	150
Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF1	Domat	ks	1	471	471	150
Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF1	Domat	ks	1	471	471	150
Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF1	Domat	ks	1	471	471	150
Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF1	Domat	ks	1	471	471	150
Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF1	Domat	ks	1	471	471	150
Čidlo teploty jímkové Pt1000 TF-43 vč. jímky	Domat	ks	1	519	519	150
Čidlo teploty jímkové Pt1000 TF-43 vč. jímky	Domat	ks	1	519	519	150
Čidlo teploty prostorové Pt1000 (UT-001)	Domat	ks	1	350	350	150
Čidlo teploty prostorové Pt1000 (UT-001)	Domat	ks	1	350	350	150

Název položky	Výrobce, dodavatel	MJ	Mn.	Cena za MJ	Cena celkem	Montáž
Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0...6bar, 0-10V - SHD-U6	Domat	ks	1	2 706	2 706	500
Tlačítko hříbové červené s aretací stisknuté polohy 1R	Eaton	ks	2	450	900	300
Termostat havarijní příložený 0-120°C - ALTR-7	Domat	ks	1	1 754	1 754	300
Termostat havarijní příložený 20-90°C - ALTR-5	Domat	ks	1	1 754	1 754	300
Termostat havarijní příložený 20-90°C - ALTR-5	Domat	ks	1	1 754	1 754	300
Regulátor hladiny v provedení na lištu včetně elektrody zaplavení (DZ4)	Regmet	ks	1	1 750	1 750	300
Regulátor hladiny v provedení na lištu včetně elektrody zaplavení (DZ4)	Regmet	ks	1	1 750	1 750	300
Trojcestný regulační ventil se servopohonem 24Vac ovládání 0-10V - Zajistí dodavatel rekonstr. ÚT	-	ks	5	-	-	-
Trojcestný regulační ventil se servopohonem SQS35.53 (230V, 3.bod.ovládání) - stávající	-	ks	1	-	-	-
Výstražná tabule "zákaz vstupu, nebezpečí otravy" 230V	-	ks	1	2 500	2 500	375
Havarijní uzávěr plynu 230V - stávající	-	ks	1	-	-	-
Kompaktní detektor plynů dvoustupňový DHP4 + přídavný snímač - zemní plyn	Augusta Elektra	ks	1	4 000	4 000	600
Kompaktní detektor plynů dvoustupňový DHP4 - zemní plyn	Augusta Elektra	ks	1	3 000	3 000	450
Kompaktní detektor plynů dvoustupňový DHP4 + přídavný snímač - CO	Augusta Elektra	ks	1	4 000	4 000	600
Rozvaděč MR-K						
Rozvaděčová skříň 800x1600x300 včetně montážního rámu a příslušenství	Schrack	ks	1	15 000	15 000	3 750
Řadová svorka 2,5mm ²	WAGO	ks	180	15	2 700	675
Řadová svorka 16mm ²	WAGO	ks	3	45	135	34
Řadová svorka pojistková včetně pojistky (24Vac)	WAGO	ks	15	120	1 800	450
Řadová svorka pojistková včetně pojistky (230V)	WAGO	ks	7	120	840	210
Rozbočovací můstek "N"	-	ks	1	100	100	25
Rozbočovací můstek "PE"	-	ks	1	100	100	25
Popisný štítek	-	ks	12	10	120	30
Montážní, nosný a propojovací materiál	-	kpl	1	7 500	7 500	1 875
Ovládací tlačítko do panelu černé 1Z	EP Písek	ks	1	200	200	60
Otočný ovladač dvoupohový 0-I do panelu 1Z	EP Písek	ks	1	200	200	60
Otočný ovladač dvoupohový 0-I do panelu 1Z	EP Písek	ks	1	200	200	60
Pom. relé 40.52/2P civ.nap. 24Vac vč.patice na DIN lištu	Finder	ks	3	350	1 050	315

Název položky	Výrobce, dodavatel	MJ	Mn.	Cena za MJ	Cena celkem	Montáž
Pom. relé 40.52/2P cív.nap. 24Vac vč.patice na DIN lištu	Finder	ks	6	350	2 100	630
Výk. relé 40.61/1P cív.nap. 24Vac vč.patice na DIN lištu	Finder	ks	14	350	4 900	1 470
Stykač trojpólový K1-09D10/24 cív.nap. 24Vac	Schrack	ks	1	450	450	135
Výk. relé 40.61/1P cív.nap. 24Vac vč.patice na DIN lištu	Finder	ks	1	350	350	105
Pom. relé 40.52/2P cív.nap. 24Vac vč.patice na DIN lištu	Finder	ks	4	350	1 400	420
Stykač trojpólový K1-09D10/24 cív.nap. 24Vac	Schrack	ks	1	450	450	135
Kontrolka LED do panelu žlutá 24Vac	EP písek	ks	1	200	200	60
Sirénka 24Vac do panelu	EP písek	ks	1	850	850	255
Pom. relé 40.52/2P cív.nap. 230V vč.patice na DIN lištu	Finder	ks	8	350	2 800	840
Kontrolka LED do panelu červená 230V	EP písek	ks	6	200	1 200	360
Jistič jednopólový 10A - B10/1	Schrack	ks	3	150	450	135
Jistič jednopólový 2A - C2/1	Schrack	ks	14	180	2 520	756
Motorový spouštěč trojpólový MP 1,6-2,5A	Schrack	ks	1	550	550	165
Jistič jednopólový 2A - C2/1	Schrack	ks	1	180	180	54
Jistič jednopólový 10A - B10/1	Schrack	ks	3	150	450	135
Motorový spouštěč trojpólový MP 1,0-1,6A	Schrack	ks	1	550	550	165
Jistič jednopólový 16A - B16/1	Schrack	ks	3	150	450	135
Jistič trojpólový 16A - B16/3	Schrack	ks	2	480	960	288
Pojistkový odpínač trojpólový OVP vč. pojistek 20A	OEZ	ks	1	450	450	135
Proudový chránič 4pól. 25A, 30mA	Schrack	ks	1	2 204	2 204	661
Hlavní vypínač 3x400V 32A - IS32/3	ks	ks	1	490	490	147
Jistič jednopólový 10A B10/1	ks	ks	1	150	150	45
Jistič jednopólový 4A C4/1	ks	ks	1	180	180	54
Svodič přepětí DA-275 DJ25	ks	ks	1	1 200	1 200	360
Zásuvka 230V na DIN lištu Z7-SD230	ks	ks	2	120	240	72
Napájecí zdroj stabilizovaný RZS24 230/24V 0,5A	ks	ks	1	650	650	195
Převodový transformátor s dvojitou izolací (bezpečné napětí) pro stálý provoz 230/24V 160VA	ks	ks	1	1 500	1 500	450

Kabely, montážní materiál

Kabel JYTY 2x1	m	613	10	6 130	920
Kabel JYTY 3x1	m	100	12	1 200	180
Kabel JYTY 4x1	m	82	13	1 066	160
Kabel JYTY 7x1	m	185	21	3 885	583
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	454	12	5 448	817
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	47	19	893	134
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	96	19	1 824	274
Kabel CYKY-J 5x2,5	m	44	31	1 364	205
CYKY-O 2x1,5 - osvětlení	m	15	10	150	23
Vodič ČYY 4mm ²	m	20	14	280	42
Kabelová trasa - žlab - cca	m	50	100	5 000	750
Kabelová trasa - lišty, příchytky... - cca	m	100	60	6 000	900

Název položky	Výrobce, dodavatel	MJ	Mn.	Cena za MJ	Cena celkem	Montáž
Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, nátěry, požární ucpávky, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdí a stropy, měření kabeláže.....	-	kpl	1	13 000	13 000	1 950
Poznámka: při montáži určit využití některých stávajících kabelů a kabelových tras - dle technického stavu - revize						
Demontáž stávajícího zařízení měření a regulace a části elektroinstalace, zajištění provozu ohřevu TUV během rekonstrukce, nepředvídatelné náklady s přechodem na novou regulaci...	-	ks	1	12 000	12 000	1 800

Elektroinstalace

Instalační materiál pro rekonstrukci elektroinstalace (vypínače, zásuvky, krabice...)	-	kpl	1	8 000	8 000	5 000
Poznámka: při montáži možno využít některých stávajících prvků elektroinstalace - dle stavu jednotlivých komponentů - revize						
Nepředvídatelné náklady spojené s úpravou stávajících elektrorozvodů	-	ks	1	2 000	2 000	2 000

Ostatní

Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu	ks	1	13 000	13 000	
Revize	ks	1	16 000	16 000	
Zaškolení obsluhy	ks	1	4 500	4 500	

Základní rozpočtové náklady

Dodávka	355 121	
Montáž		51 427

C E L K E M (ceny bez DPH) 406 548

Při kontrole na místě byla zjištěna nutná výměna pěti regulčních servopohonů - 3 bodové ovládání 230V Pro novou regulaci je nutné použití ovládání servopohonů 24Vac, 0-10V

Servopohon	ks	5	8 500	42 500	2 500
C E L K E M Servopohony (ceny bez DPH)				45 000	



Ing. Zdeněk PFEIFER
Hrošíkova 29, 301 06 Plzeň
IČO: 45395276, tel.: 403 422 000

Od: oep@volny.cz
Odesláno: středa 26. června 2019 12:45
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: Re: Poptávka opravy - dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny DOZP Horní Bříza
Přílohy: 145-19-2.xls

Dobrý den, posílám Vám požadovanou nabídku.

S pozdravem Milan Zapletalík.

Omega elektro Plzeň, s.r.o.
Dlážděná 30
301 00 Plzeň - Radobyčice

IČO: 00670855
DIČ: CZ00670855
Tel.: 377 828 237, 602 258872

> Od: smetkova@domovhb.cz
> Komu: oep@volny.cz
> Datum: 18.06.2019 10:31
> Předmět: Poptávka opravy - dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny DOZP Horní Bříza
>

Dobrý den,

poptáváme u Vás provedení opravy – dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny v objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace.

Specifikace předpokládaných prací včetně technické zprávy, technické specifikace, výkresové části a rozpočtu je přílohou.

Prohlídka místa plnění je 21.6.2019 v 8,00 hod.

Nabídku zašlete nejpozději do 26.6.2019 na tento e-mail: smetkova@domovhb.cz, poštou nebo osobně do DOZP Horní Bříza.

S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková

manažer kvality

vedoucí provozně technického úseku

Omega elektro Plzeň, spol. s r.o.

Dlážděná 30, 301 00 Plzeň - Radobyčice

Tel.: 377 828 237

IČO: 00670855

DIČ: CZ00670855

E-mail: oepe@volny.cz

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0722 960 329/0800

Cenová nabídka na dodávku, montáž a uvedení do provozu systému měření a regulace plynové kotelny v areálu - Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Číslo nabídky: 145 - 19 - 2

	množství	měr. jedn.	Kč	Kč celkem
1. Dodávka materiálu:				
Venkovní čidlo teploty, Pt1000 UT-051	1	ks	350	350,00
Čidlo teploty příložené Pt1000 ALTF1	1	ks	471	471,00
Čidlo teploty příložené Pt1000 ALTF1	1	ks	471	471,00
Čidlo teploty příložené Pt1000 ALTF1	1	ks	471	471,00
Čidlo teploty příložené Pt1000 ALTF1	1	ks	471	471,00
Čidlo teploty příložené Pt1000 ALTF1	1	ks	471	471,00
Čidlo teploty příložené Pt1000 ALTF1	1	ks	471	471,00
Čidlo teploty příložené Pt1000 ALTF1	1	ks	471	471,00
Čidlo teploty příložené Pt1000 ALTF1	1	ks	471	471,00
Čidlo teploty příložené Pt1000 ALTF1	1	ks	471	471,00
Čidlo teploty příložené Pt1000 ALTF1	1	ks	471	471,00
Čidlo teploty jímkové Pt1000 TF-43	1	ks	519	519,00
Čidlo teploty jímkové Pt1000 TF-43	1	ks	519	519,00
Čidlo teploty prostorové Pt1000 (UT-001)	1	ks	350	350,00
Čidlo teploty prostorové Pt1000 (UT-001)	1	ks	350	350,00
Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0...6bar	1	ks	2 706	2 706,00
Tlačítko hříbové červené s aretací	2	ks	450	900,00
Termostat havarijní příložený 0-120°C	1	ks	1 754	1 754,00
Termostat havarijní příložený 20-90°C	1	ks	1 754	1 754,00
Termostat havarijní příložený 20-90°C	1	ks	1 754	1 754,00
Regulátor hladiny v provedení na lištu	1	ks	1 750	1 750,00
Regulátor hladiny v provedení na lištu	1	ks	1 750	1 750,00
GSM modem RS232,SIM,USB,1xOut,1xIN	1	ks	3 500,00	3 500,00
Průmyslový switch 6xGLAN	1	ks	1 800,00	1 800,00
2. Dodávka řídicího systému DOMAT:				
DDC regulátor, IMV11, E11111111, 2x RS232, 2x	1	ks	13 635	13 635,00
BS485vy C0.3746 žrakovýMerhannDF ;	1	ks	8 950	8 950,00
800x180,ARM a7571MR,B,16 F,6'8'2', 3x 0,1,	1	ks	28 069	28 069,00
32000 o'MandhuVVS485upm,PIQ00001	1	ks	10 471	10 471,00
Modbus - M580				
3. Dodávka rozvaděče MaR				92 500,00
4. Dodávka montážního materiálu (kabely atd)				42 100,00
5. Dodávka kabelových tras				12 500,00
6. Montáž kabelových tras				26 000,00
7. Montáž zařízení MaR, zapojení				18 000,00

8. Řídící software podstanice DOMAT	97 000,00
9. Seřízení, nastavení parametrů, uvedení do provozu	14 500,00
10. Dokumentace skutečného provedení	5 000,00
11. Výchozí revizní zpráva elektro	14 000,00
12. Ostatní (doprava, návody, proškolení atd.)	6 000,00
Celkem bez DPH	413 662,00

V Plzni dne 26.6.2019
Zpracoval ing. Milan Zapletalík

Od: Vaclav.Pihera <Vaclav.Pihera@seznam.cz>
Odesláno: čtvrtek 27. června 2019 5:26
Komu: smetkova@domovhb.cz
Předmět: Re: Poptávka opravy - dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny DOZP Horní Bříza
Přílohy: Cenová nabídka Horní Bříza.xls

Dobrý den,
posílám cenovou nabídku.
S pozdravem
Václav Pihera
tel. 603 465 677

Nabídka systému Měření a regulace
akce: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza
U Vrbky 486, 33012 Horní Bříza
Rekonstrukce plynové kotelny

Dodávka přístrojů	jedn.	cena / jedn.	počet	výsl. cena
DDC regulátor, MMI, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, LCD	ks	13 635	1	13 635,00
Dotykový ovládací grafický terminál 7", 800x480, ARM,	ks	8 950	1	8 950,00
Maxi kombinovaný modul, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO,	ks	28 069	1	28 069,00
Modul 8 analogových vstupů, protokol Modbus - M560	ks	10 471	1	10 471,00
GSM modem RS232, SIM, USB, 1xOut, 1xIN, GPRS,	ks	3 300,00	1	3 300,00
Průmyslový switch 6xGLAN, montáž do rozvaděče,	ks	1 500,00	1	1 500,00
dodávka ostatní (čidla, pohony, ventily)	sada	41 980,00	1	41 980,00
rozvaděč	ks	95 680,00	1	95 680,00
Dodávka přístrojů celkem				203 585,00

Dodávka kabelů + Montážní práce	jedn.	cena / jedn.	počet	výsl. cena
dodávka a montáž kabelových tras	ks	64 335,00	1	64 335,00
montáž přístrojů, zapojení rozvaděče	ks	21 960,00	1	21 960,00
drobný montážní materiál	ks	3 000,00	1	3 000,00
další drobné montážní práce	ks	4 500,00	1	4 500,00
Dodávka kabelů + Montážní práce celkem				93 795,00

Služby	jedn.	cena / jedn.	počet	výsl. cena
naprogramování a oživení	ks	98 000,00	1	98 000,00
zaškolení obsluhy	ks	6 000,00	1	6 000,00
revizní zpráva	ks	15 000,00	1	15 000,00
cestovní náklady + ostatní výdaje	ks	1 500,00	1	1 500,00
Služby celkem				120 500,00

Nabídka systému MaR celkem (bez DPH)	417 880,00
DPH 21%	87 754,80
Cena celkem včetně DPH	505 634,80

Na všechny dodané přístroje bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců.

Zpracoval Václav Pihera dne 26. 6. 2019

Václav PIHERA
Bzenecká 6
323 00 PLZEŇ
IČO: 45395713
DIČ: CZ5709050292
tel./fax:377 441 931 (mobil: 777 570 905, resp. též 603 465 677)

Od: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: úterý 18. června 2019 10:32
Komu: 'oep@volny.cz'
Předmět: Poptávka opravy - dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny DOZP Horní Bříza
Přílohy: PD MaR PK DOZP Horní Bříza.pdf; Soupis prací MaR PK DOZP Horní Bříza.xlsx; Rozpočet MaR PK DOZP Horní Bříza.xlsx

Dobrý den,
poptáváme u Vás provedení opravy – dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny v objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace. Specifikace předpokládaných prací včetně technické zprávy, technické specifikace, výkresové části a rozpočtu je přílohou.
Prohlídka místa plnění je 21.6.2019 v 8,00 hod.
Nabídku zašlete nejpozději do 26.6.2019 na tento e-mail: smetkova@domovhb.cz, poštou nebo osobně do DOZP Horní Bříza.
S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková
manažer kvality
vedoucí provozně technického úseku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza
tel. 723 091 587

Od: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: úterý 18. června 2019 10:33
Komu: 'zdenek.pfeifer@email.cz'
Předmět: Poptávka opravy - dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny DOZP Horní Bříza
Přílohy: PD MaR PK DOZP Horní Bříza.pdf; Soupis prací MaR PK DOZP Horní Bříza.xlsx; Rozpočet MaR PK DOZP Horní Bříza.xlsx

Dobrý den,
poptáváme u Vás provedení opravy – dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny v objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace. Specifikace předpokládaných prací včetně technické zprávy, technické specifikace, výkresové části a rozpočtu je přílohou.
Prohlídka místa plnění je 21.6.2019 v 8,00 hod.
Nabídku zašlete nejpozději do 26.6.2019 na tento e-mail: smetkova@domovhb.cz, poštou nebo osobně do DOZP Horní Bříza.
S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková
manažer kvality
vedoucí provozně technického úseku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza
tel. 723 091 587

Od: smetkova@domovhb.cz
Odesláno: úterý 18. června 2019 10:34
Komu: 'vaclav.pihera@seznam.cz'
Předmět: Poptávka opravy - dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny DOZP Horní Bříza
Přílohy: PD MaR PK DOZP Horní Bříza.pdf; Soupis prací MaR PK DOZP Horní Bříza.xlsx; Rozpočet MaR PK DOZP Horní Bříza.xlsx

Dobrý den,
poptáváme u Vás provedení opravy – dodávky a montáže zařízení měření a regulace plynové kotelny v objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace. Specifikace předpokládaných prací včetně technické zprávy, technické specifikace, výkresové části a rozpočtu je přílohou.
Prohlídka místa plnění je 21.6.2019 v 8,00 hod.
Nabídku zašlete nejpozději do 26.6.2019 na tento e-mail: smetkova@domovhb.cz, poštou nebo osobně do DOZP Horní Bříza.
S pozdravem

Ing. Bc. Olga Smetková
manažer kvality
vedoucí provozně technického úseku
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p.o.
U Vrbky 486
330 12 Horní Bříza
tel. 723 091 587

