

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Zadavatel

Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyřizuje:	Mgr. Markéta Pěčková	tel.	377 172 411
č.j.	13739/22/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu

### Veřejná zakázka

#### Zádržné systémy pro SÚSPK (2022)

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	2 272 727,00 Kč
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je instalace svodidel se zádržnostmi H1 a to na lokalitách dle příloh Zadávací dokumentace.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	není
systémové č. VZ na profilu zadavatele (E-ZAK)	P22V00000561

### Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne:	08.06.2022	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1.	U oblastí III/19829 – Michalovy Hory, II/169 Rabí, II/2002 Pavlovice a III/19841 Dolní Jadruž, je v textu uveden požadavek prodloužených sloupků. Prodloužené sloupky se dají vyrobit v max. délce 2,4m tak, aby se sloupek dal vložit pod hlavu beraního zařízení. Je tato délka dle požadavku dostačující? Délka není upřesněna.	
2.	U III/19841 Dolní Jadruž je ještě požadavek provedením obetonávkou. Je technicky specifikované, jak je obetonávka požadována? Zda je nějakým nákresem řešeno?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1.	Délka 2,4 m je dostačující.
ad 2.	Obetonávka není zadavatelem technicky specifikována, jedná se o doporučení realizace obetonávky s ohledem na sklon svahu.

Datum vyhotovení:	10.06.2022
-------------------	------------

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*