

SPISOVÁ ZN.: CN/384/CN/12  
ČÍSLO JEDN.: 2646/13/CN  
VYŘÍZUJE: Mgr. Klára Maršíková  
TEL.: +420 377 224 260  
FAX:  
MOB.: +420 377 224 260  
E-MAIL: klara.marsikova@cnpk.cz  
DATUM: 25.4.2013

Uchazeči o veřejnou zakázku „Podnájem nebytových prostor včetně technologického vybavení v areálu Domažlické nemocnice – plynová domovní kotelna vč. kogenerace a jejich následný provoz“

## **Dodatečné informace č.4**

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem „Podnájem nebytových prostor včetně technologického vybavení v areálu Domažlické nemocnice – plynová domovní kotelna vč. kogenerace a jejich následný provoz“, Ev.č. VVZ 343516, zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel obdržel následující dotazy od jednoho z uchazečů:

**Dotaz č.1:** „Kolik provozních hodin ročně je Kogenerační jednotka provozu? “

**Odpověď zadavatele:** Kogenerační jednotka je ročně v provozu do 3 000 hodin.

---

**Dotaz č.2:** „Lze z kogenerační jednotky dodávat elektrickou energii do sítě místní distribuční společnosti?“

**Odpověď zadavatele:** Ne, elektrickou energii nelze dodávat do uvedené sítě z kogenerační jednotky.

---

**Dotaz č.3:** „Pro stanovení nákladů na provoz kogenerační jednotky žádáme o doložení servisního plánu kogenerační jednotky včetně termínu poslední provedené prohlídky, označení typu provedené prohlídky a v jakém počtu provozních hodin byla provedena?“

**Odpověď zadavatele:**

Po 1000 mth

Termín poslední provedené prohlídky: 23.4.2013

Počet provozních hodin: 12 700 hod.

-----  
Dotaz č.4: „Je na tepelném hospodářství, které je předmětem VŘ umístěno fakturační měření tepla?“

Odpověď zadavatele: Fakturační měření tepla není umístěno na příslušném tepelném hospodářství.

-----  
Dotaz č.5: „Žádáme o zaslání seznamu posledních provedených revizí včetně termínu pro všechny technologie, které jsou součástí VŘ.“

**Odpověď zadavatele:**

revize komína	8.3.2013
kalibrace detektoru plynu	21.11.2012
kontrola plynového zařízení	23.11.2012
revize TNS	2.11.2012
chemický rozbor energetické vody	29.8.2012
revize elektrických zařízení	12.12.2011
revize plynových zařízení	16.11.2011
revize plyných spalin kotelny	18.03.2013
měření plyných emisí kgj	10.12.2012

V Plzni dne 25. 4. 2013

Centrální nákup, ©  
příspěvková organizace  
Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň  
IČ: 720 46 635



**Mgr. Klára Maršíková**

Centrální nákup, příspěvková organizace  
za pověřenou osobu