

Legenda místností:


číslo	místnost	placha [m²]
0.01	Chodba+Schodiště	20,56
0.02	Chodba	5,13
0.03	Sklep	10,26
0.04	Sklep	20,70
0.05	Sklep	11,72
0.06	Kotelna	12,81
0.07	Sklep	12,81
0.08	Sklep	11,72
0.09	Chodba	5,13
0.10	Sklep	10,26
0.11	Sklep	20,70

LEGENDA VYTÁPĚNÍ

- K1,2 STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL BUDERUS LOGANO PLUS GB 212–50
VÝKON 46 kW, ODVOD SPALIN SDRUŽENÝM KOUŘOVODEM Ø110 mm
VEDENÝM STÁVAJÍCÍM KOMINOVÝM PRŮDUCEM NAD STŘECHU OBJEKTU
- TV NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY OKC 300 NTRR/SOL
OBJEM 275 LITRŮ, SE DVĚMA VÝMĚNÍKY 1,2 A 0,8 m2
- EX TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA OBJEM 50 LITRŮ
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TOPNÉ VODY Z OCELOVÝCH TRUBEK S TEPELNOU IZOLACÍ
- ===== NOVÉ ROZVODY TOPNÉ VODY Z OCELOVÝCH TRUBEK S TEPELNOU IZOLACÍ
- Ⓢ STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY TOPNÉ VODY Z OCELOVÝCH TRUBEK S TEPELNOU IZOLACÍ

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ
V PD, JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Vykreslení bylo provedeno na základě zaměření části objektu provedené 01/2021 a původní PD. Při prohlídce
stavby nebyly prováděny žádné sondy ani odběry vzorků. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora.
Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na skladebné.



Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	J.Brožková		
Investor:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá		
Akce:	REKONSTRUKCE OBJEKTU BEZDRUŽICKÁ 283 – SŠŽ A ZŠ PLANÁ parc. č. st. 640/7 k. ú. Planá u Mar. Lázní, Plzeňský kraj D.1.4b VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA		Datum: 04–2022
			Stupeň PD: DSP
			Měřítko: 1:100
Příloha:	PŮDORYS 1.PP – VYTÁPĚNÍ		Označení přílohy: D.1.4b.02