

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

NÁZEV ZAKÁZKY

KLATOVSKÁ NEMOCNICE, a.s. - NOVÉ DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3609/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000146
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9369.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/278287				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Rudolf Špoták - hejtman Plzeňského kraje				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Roman Zarzycký - náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	-----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 27. 6. 2022 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Žádáme o specifikaci dveří včetně kování, samozavíračů, madel, okopných plechů a podobně. V tabulce není značení dle výkresů, není specifikace materiálů, popis dveří není ani v Technické zprávě. Dekor dveří zveřejněný ve vysvětlení č. 2 má v porovnání s výše uvedenou chybějící specifikací minimální dopad na cenu.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Navržené dveře jsou s povrchovou úpravou CPL, dutinková dřevotříska, nerezové rozetové kování, bez okopných plechů.

Požární dveře

Dotaz č. 2:

Žádáme o specifikaci parametrů zvedací plošiny.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Odpověď na tento dotaz je součástí předchozího Vysvětlení ZD č. 3 – odpověď na dotaz č. 9. Pro lepší přehlednost uvádíme znovu:

Přepravní deska 1200x 800 s pomocnou konstrukcí do betonové patky a stěny budovy. Nosnost min. 250 kg, Zdvih 2,96 m. Pojezdová rychlost 0,9 m/s. Plošina Ral 7040, Komaxit. branka, ohrazení plošiny a pomocné konstrukce – žárový zinek. Pojezdová dráha – nerezová ocel. El. Připojení 3NPE 400V/1NPE 230V. Např. dle vzorového schématu v příloze Vysvětlení ZD č. 3.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V zastoupení zadavatele:

Ing. Dana Kocová - administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace