

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

NÁZEV ZAKÁZKY

KLATOVSKÁ NEMOCNICE, a.s. - NOVÉ DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3627/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000146
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9369.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/278287				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Rudolf Špoták - hejtman Plzeňského kraje				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Roman Zarzycký - náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 1. 7. 2022 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od třech dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, v PD výkres č. 1.1.23 tabulka dveří a ve výkresu č. 1.1.15 Ochranné prvky je požadavek na plošné kryty dveří, kterých dveří se ochrana týká (požárních, nepožárních posouvacích????).

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Ochranné prvky dveří jsou patrné z příloženého výkresu – Vysvětlení ZD č. 6 - Příloha – D.1.1.27 – Ochranné prvky.pdf.

Dotaz č. 2:

Ve vysvětlení č. 3 a 5 odpovídáte, že dveře budou s povrchovou úpravou CPL to je laminát o tl. 0,4mm. Dále ve výkresu č. 1.1.15 je požadavek na některé dveře se bude dávat plošný kryt dveří to znamená dva lamináty na sebe?

Prosím o přesnou specifikaci, na kterých dveřích má být ještě celoprobarvený plast přes povrchovou úpravu CPL.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Jedná se o celoprobarvený plast na dveře ve tvaru z výkresu č.1.1.15. CPL není plast braný jako ochranný prvek.

Dotaz č. 3:

Dobrý den.

V návrhu SoD čl.7.1. a 7.3. je požadována po zhotoviteli bankovní záruka. Náklad na její pořízení není uveden v soupisu prací.

Z tohoto důvodu žádáme doplnit do soupisu prací oddílu VRN (Ostatní a vedlejší náklady) položku z Cenové soustavy ÚRS s kódem 056002000 Bankovní záruka.

Děkuji.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Náklady na zmíněné bankovní záruky hradí zhotovitel.

Dotaz č. 4:

Dobrý den,

na pohledech je 21 ks oken, ale v tabulce a ve VV je 23 ks oken (kde jsou okna 05 a 06 po dvou kusech). Na pohledech chybí jedno okno 05 (800 * 2000 1 ks), a jedno okno 06 (1900 * 1500 1 ks). Prosím o vysvětlení.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Umístění „chybějících“ oken je zřejmé z půdorysu 1. NP. Tato okna by byla vidět na 4. chybějícím pohledu – západním pohledu (ve výkrese D.1.1.14 je uvedeno, že se jedná o západní pohled, ale ve skutečnosti se jedná o pohled východní). Okna oceňte dle půdorysu, výpisu oken a VV.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se v tuto chvíli nemění.

V zastoupení zadavatele:

Ing. Dana Kocová - administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

V zastoupení:

Ing. René Hartman – administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace