

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

### NÁZEV ZAKÁZKY

### KLATOVSKÁ NEMOCNICE, a.s. - NOVÉ DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3795/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000146
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9369.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9369.html</a>				
ODKAZ VVZ:	<a href="https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/278287">https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/278287</a>				
ODKAZ TED:	-----				
<b>ZADAVATEL:</b>	Plzeňský kraj				
<b>SÍDLO:</b>	Škroupova 18, Plzeň, 306 13	<b>IČO:</b>	70890366		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Rudolf Špoták - hejtmán Plzeňského kraje				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Mgr. Roman Zarzycký - náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Ing. Dana Kocová				
<b>E-MAIL:</b>	<a href="mailto:dana.kocova@cnpk.cz">dana.kocova@cnpk.cz</a>				
<b>DRUH VZ:</b>	Stavební práce	<b>REŽIM VZ:</b>	Podlimitní	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	Otevřené řízení
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	-----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14. 7. 2022 byly doručena další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na které zadavatel tímto odpovídá.

#### Dotaz č. 1:

Specifikace dveří, neboť dosud zveřejněná vysvětlení nejsou dostatečná:

1. Tabulka dveří výkres D.1.1.23 dle mého názoru obsahuje všechny dveře v objektu bez ohledu na materiálové provedení. Ve výkresu půdorysu 1.PP D.1.1.2 a 1.NP D.1.1.4 jsou téměř všechny dveře označeny 01/D. Chápu tedy, že všechny dveře označené 01/D jsou stejné tj.:

- z důvodu udržení čistého prostředí povrch dveří hladký, dekor světlý buk (vysvětlení č.2)
- navržené dveře jsou s povrchovou úpravou CPL, dutinková dřevotřísková (vysvětlení č.3)
- navržené dveře jsou s povrchovou úpravou CPL, dutinková dřevotřísková, nerezové rozetové kování, bez okopných plechů.

Požární dveře (vysvětlení č.5)

Dveře na výkresech označené 01/D se liší pouze rozměry a směrem otvírání a požární odolností, vzhled, provedení plné dveře a materiál je stejný?

#### Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Pro lepší přehled přidáváme jako odpověď původní tabulku dveří doplněnou o položky „místnost č.“, a o položku „materiál“. Z uvedených údajů, je zřejmé o jaké konkrétní dveře (vč. dveří s požární odolností) se jedná a z jakého materiálu jsou navržené.

**Dotaz č. 2:**

2. Ve výkresu D.1.1.2 jsou u m.č.1-04 dveře ozn. 03/D exteriérové dvoukřídle, otevíravé, prosklené 2000/1970mm do ocelové zárubně a 04/D interiérové dvoukřídle, otevíravé, prosklené 2000/1970mm do ocelové zárubně. U těchto dveří je provedení CPL nevhodné do exteriéru, vhodnější by bylo provedení z hliníkových profilů včetně hliníkového rámu, není uvažováno hliníkové provedení?

**Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:**

Navržený materiál dveří je součástí projektové dokumentace a je upřesněný v tabulce dveří – viz příloha. Zadavatel nemá důvod měnit dveře dle návrhu účastníka zadávacího řízení. Popis a materiálová specifikace zůstává dle návrhu v projektové dokumentaci a dle zpřesnění ve zveřejněných dodatečných informacích.

**Dotaz č. 3:**

3. Ve výkresu D.1.1.2 jsou u m.č. 1-17 dveře ozn. 01/D tedy interiérové jednokřídle, otevíravé, plné 900/1970mm do ocelové zárubně. Dveře však vedou do exteriéru a toto provedení není vhodné, mají být v provedení plastovém nebo hliníkovém bez prosklení?

**Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:**

Navržený materiál dveří je součástí projektové dokumentace a je upřesněný v tabulce dveří – viz příloha. Zadavatel nemá důvod měnit dveře dle návrhu účastníka zadávacího řízení. Popis a materiálová specifikace zůstává dle návrhu v projektové dokumentaci a dle zpřesnění ve zveřejněných dodatečných informacích.

**Dotaz č. 4:**

4. Ve výkresu D.1.1.4 jsou dveře ozn. 02/POS exteriérové dvoukřídle, posuvné, prosklené 2800/2100mm s bezdotykovou kolenovou lištou 2ks, interiérové dveře 05/POS 1400/2200mm posuvné s průhledem - 1ks bez pož.odolnosti a 1ks EW30DP3-C, interiérové dveře 06/POS 1200/2100mm posuvné plné 1ks  
Tyto dveře budou všechny automaticky ovládané nebo jen některé? Budou ocelové nebo hliníkové nebo jaké jsou uvažovány?

**Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:**

Materiál a ovládání je z tabulky dveří zřejmé.

**Dotaz č. 5:**

5. Ve výkresu D.1.1.4 jsou u m.č. 2-13 dveře ozn. 01/D tedy interiérové jednokřídle, otevíravé, plné 1000/1970mm do ocelové zárubně. Dveře však vedou do exteriéru a toto provedení není vhodné, mají být v provedení plastovém nebo hliníkovém bez prosklení?

**Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:**

Navržený materiál dveří je součástí projektové dokumentace a je upřesněný v tabulce dveří – viz příloha. Zadavatel nemá důvod měnit dveře dle návrhu účastníka zadávacího řízení. Popis a materiálová specifikace zůstává dle návrhu v projektové dokumentaci a dle zpřesnění ve zveřejněných dodatečných informacích.

**Dotaz č. 6:**

V části projektu Měření a regulace:

1. Pro položky „úprava SW a vizualizace“ je třeba poskytnout zdrojový program. Poskytne jej provozovatel? Pokud ano, poskytne jej bezplatně?

**Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:**

bude zodpovězena dodatečně a lhůta pro podání nabídek bude prodloužena přiměřeně zpoždění odpovědi.

**Dotaz č. 7:**

2. Databáze TOSHIBA XXX a databáze VZT1 a VZT2 ( Duplex - ATREA ) není možné implementovat do stávající podstanice Siemens PXC100.E-D. Stejně tak databáze chladičů CHL1 a CHL2. Tyto databáze je možné připojit do dispečerského pracoviště. K tomu je potřeba dodat správné modbusové mapy zařízení. Kdo dodá požadované mapy? Budou dodány bezplatně?

**Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:**

bude zodpovězena dodatečně a lhůta pro podání nabídek bude prodloužena přiměřeně zpoždění odpovědi.

**Upozornění:**

**Lhůta pro podání nabídek 4. 8. 2022 se prozatím nemění.**

V zastoupení zadavatele:

Ing. Dana Kocová - administrátor  
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace