

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 11

NÁZEV ZAKÁZKY

KLATOVSKÁ NEMOCNICE, a.s. - NOVÉ DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	4018/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000146
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9369.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/278287				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Rudolf Špoták - hejtman Plzeňského kraje				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Roman Zarzycký - náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 21. 7. 2022 byly doručena další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: EZ, MaR

Ve výkaze výměr v listu 2 – Vytápění je uvedena následující položka č. 61:

D 789			EZ, MaR		
61	M	0600	Systém MaR, včetně zabezpečovacího zařízení, do nemocnic provozovaného systému - podmínka kompaktibility (včetně vizualizace a zavedení na dispečerské pracoviště obsluhy - kompatibilita se stávajícím vizualizačním systémem) - součást jiného projektu	ks	0,000

Prosíme o název řídicího systému, který je realizován ve stávající části nemocnice, tak aby byla zajištěna kompatibilita se stávajícím systémem.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Řídicí systém PROKOP

Dotaz č. 2: Hydroizolace spodní stavby

Dovolujeme si požádat o upřesnění položek č. 239, 241 v zaslaném výkaze výměr *list 1 – Stavební část*. V projektové dokumentaci je uvedena ve skladbách hydroizolace tl. 5mm + vysoká ochrana proti radonu. Ve výkaze výměr jsou níže uvedené položky č. 239, 241 s tloušťkou 4mm.

239	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	689,976
241	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	138,461

Dovolujeme si Vás požádat o vyjasnění s jakou tloušťkou uvažovat u položek č. 239 a 241.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Platí tl.4mm dle VV.

Dotaz č. 3: Hydroizolace střecha

Dovolujeme si požádat o upřesnění položky č. 244 v zaslaném výkaze výměr *list 1 – Stavební část*. V projektové dokumentaci je uvedena ve skladbách hydroizolace střešní PVC folie tl. 2mm odolná proti UV záření. Ve výkaze výměr je níže uvedená položka č. 244 s tloušťkou 1,5mm.

244	M	28343012	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm</i>	m2	752,080
-----	---	----------	---	----	---------

Dovolujeme si Vás požádat o vyjasnění s jakou tloušťkou uvažovat u položky č. 244.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Platí Tl.1,5mm dle VV.

Dotaz č. 4: Společná TV anténa

Ve vysvětlení č. 8 je uvedeno, že byl opraven výkaz výměr u níže uvedené položky. Zaslaný opravený výkaz výměr *Příloha č. 3A ZD - soupis prací a VV ve znění Vysvětlení ZD č. 8* tuto úpravu neobsahuje.

Dotaz č. 9:

V části společná TV anténa je rozpor mezi PD a VV:

Výkaz výměr:

0	K	Pol502	<i>koncová účastnická zásuvka TV-R-SAT</i>	ks	6,000
---	---	--------	--	----	-------

Výkres Blokové schéma D1.4.7-6

celkem 10 ks zásuvek!

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Ve VV je opravena položka a zvýšen počet na 10 Ks.

Dovolujeme si Vás požádat o úpravu výměry na 10ks u položky Pol502.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Upraveno v Příloze č. 3A ZD – soupis prací a VV ve znění vysvětlení ZD č. 11 → tj. příloha tohoto vysvětlení ZD.

Dotaz č. 5: Venkovní žaluzie

V projektové dokumentaci a výkazu výměr jsou uvedeny u položek oken venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické vč. kastlíku.

Technický popis k žaluziím a kastlíkům ovšem není dostatečný (v projektové dokumentaci je pouze obecný popis ve výkaze výměr a tabulce oken).

Dovolujeme si Vás požádat o podrobnější technický popis žaluzií (např. typ žaluzií, např. zda C nebo Z, šířka lamel, typ ovládání, typ vodících lišt, barva apod.).

Dále o podrobnější technický popis kastlíků (materiál, omítané nebo neomítané, apod.).

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Barva maximálně podobná venkovní barvě oken. Žaluzie ovládané klikou z vnitřní strany. Krycí plechy typů S nebo Z min. šířka 60mm max.90 z hliníku min. tl.2mm a vodící lišty - profil dle výrobce, z hliníku min tl. 1.5mm. Všechno práškové nalakováno.

Kastlík purenitový podomítkový pro venkovní žaluzie o tl.15mm skládá se z 3 obvodových desek, dvou bočnic a hliníkové ukončovací a montážní lišty v stejné barvě.

Dotaz č. 6: PVC Povlakové podlahy

V projektové dokumentaci a výkazu výměr jsou uvedeny položky týkající se PVC povlakových podlah.

Technický popis k povlakovým podlahám ovšem není dostatečný (v projektové dokumentaci je pouze obecný popis ve výkaze výměr a tabulce místností).

403	M	28411x6	PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B	m2	8,940
-----	---	---------	---	----	-------

405	M	28411x6xx	PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10	m2	80,748
-----	---	-----------	---	----	--------

407	M	2841x6	PVC homogenní 2 mm, zátěžová třída 34, nášlapná vrstva tl. 2 mm	m2	30,276
-----	---	--------	---	----	--------

409	M	284x66	PVC zátěžové	m2	58,392
-----	---	--------	--------------	----	--------

411	M	284xx6	PVC systém- stupeň protiskluzu R10	m2	44,957
-----	---	--------	------------------------------------	----	--------

413	M	28411x	homogenní PVC, elektrostaticky vodivé, nášlapná vrstva tl. 2 mm	m2	380,748
-----	---	--------	---	----	---------

Dovolujeme si Vás požádat o podrobnější technický popis ke všem výše uvedeným položkám č. 403, 405, 407, 409, 411 a 413 (např. tloušťky PVC, stupně zátěže PVC, elektrický odpor u elektrostaticky vodivého PVC, materiál PVC s protiskluzem B a R10, apod.)

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

403-

Celková tloušťka – 2,4mm

Specifikace - EN 649

Zátěžová třída – třída min. 34

Kluznost na bosou nohu – třída B
Součinitel smykového tření - μ 0.6
Otěruvzdornost - $\text{mm}^3 < 4.0$
Třída otěru – P
Chemická odolnost a Bakteriostatická úprava

405-
Tloušťka – 2,5mm
Tloušťka nášlapné vrstvy – 1.14mm
Specifikace - EN ISO 10582 (EN 649)
Zátěžová třída – třída min. 34
Kluznost za mokra (rampa - olej) – třída R10
Otěruvzdornost - $\text{mm}^3 < 2.0$
Třída otěru – třída T
Chemická odolnost
Bakteriostatická úprava - > 99 % potlačuje růst

407-
Tloušťka – 2,00mm
Tloušťka nášlapné vrstvy – 2.00mm
Specifikace - EN ISO 10581
Zátěžová třída – třída min. 34
Kluznost za mokra – třída R10
Otěruvzdornost - $\text{mm}^3 < 2.0$
Třída otěru – třída T
Chemická odolnost
Bakteriostatická úprava - > 99 % potlačuje růst

409-
Tloušťka – 2,00mm
Tloušťka nášlapné vrstvy – 0.70mm
Specifikace - EN ISO 10582
Zátěžová třída – třída min. 34
Kluznost za mokra – třída R10
Otěruvzdornost - $\text{mm}^3 < 2.0$
Třída otěru – třída T
Chemická odolnost
Povrchová úprava – PUR+
Stálobarevnost – stupeň ≥ 6

411-
Tloušťka – 2,5mm
Tloušťka nášlapné vrstvy – 1.14mm
Specifikace - EN ISO 10582 (EN 649)
Zátěžová třída – třída min. 34
Kluznost za mokra (rampa - olej) – třída R10
Otěruvzdornost - $\text{mm}^3 < 2.0$
Třída otěru – třída T
Chemická odolnost
Bakteriostatická úprava - > 99 % potlačuje růst

413-

Celková tloušťka – 2,00mm

Specifikace - EN 10581

Zátěžová třída – třída min. 34

Kluznost za mokra – třída R9

Elektrický odpor – Ohm $106 \leq R_t \leq 108$

Chemická odolnost

Bakteriostatická úprava - > 99 % potlačuje růst

Dotaz č. 7: Koberec

V projektové dokumentaci a výkazu výměr je uvedena položka č. 401 týkající se koberce zátěžového.

Technický popis ke koberci ovšem není dostatečný (v projektové dokumentaci je pouze obecný popis ve výkaze výměr a tabulce místností).

401	M	69751x	koberec zátěžový tl. 8 mm, stálobarevný, zátěžová třída 32	m2	41,532
-----	---	--------	--	----	--------

Dovolujeme si Vás požádat o podrobnější technický popis k výše uvedené položce č. 401 (např. zda se jedná o koberec smyčkový apod.)

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Neurčujeme typ koberce smyčkový nebo střižený. Důležité je, aby koberec umožnil stálé použití kolečkových židlí, splňoval zátěžovou tř. min. 32 . (Preferujeme smyčkový).Vzorek bude odsouhlasen investorem.

Dotaz č. 8: Zvedací plošina

V projektové dokumentaci a výkazu výměr je uvedena položka č. 436 zvedací plošina.

V dodatečné informaci č. 3 byl poskytnut obecný výkres schematicke_vyobrazeni_.pdf.

436	K	K226	D+M zvedací plošina- Převravní deska 1200x 800 s pomocnou konstrukcí do betonové patky a stěny budovy. Nosnost min.250 Kg , Zdvih 2,96 m. Pojezdová rychlost 0,9 m/s. Plošina Ral 7040 , Komaxit . Branka , ohrazení plošiny a pomocné konstrukce –žárový zinek.Pojezdová dráha – nerezová ocel. El. Připojení 3NPE 400V/1NPE 230V .	kpl	1,000	
-----	---	------	--	-----	-------	--

Dovolujeme si Vás požádat o podrobnější technický popis navrhovaného řešení (např. zda bude plošina v šachtě nebo bez šachty apod., popřípadě doplnit položky týkající se šachty do výkazu výměr, apod.).

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Dle našeho názoru popis je dostatečný. Navržena je branka s elektro samozavíračem. Jedná se o plošinu bez šachty. Plošina prochází jedním požárním úsekem, proto může být bez obezdění. Vše je patrné z požární zprávy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PROSTŘEDÍ - VNITŘNÍ

PŘEPRAVNÍ DESKA - 1200x800 mm

PŘEVÝŠENÍ - 3.075 m

ZDVIH - 2.96 m

KOTVENÍ - PŘES POMOCNOU OCELOVOU KONSTRUKCI DO BETONOVÉ PATKY A STĚNY BUDOVY

ZPŮSOB KOTVENÍ - CHEMICKÝ SYSTÉM

NOSNOST – min. 250 kg

POJEZDOVÁ RYCHLOST - 0,9 m/s

ROZVODNÁ EL. SOUSTAVA - TN-S / TNC-S
EL. PŘÍPOJKA - 3 NPE 400V / 1NPE 230V
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
PLOŠINA- RAL 7040 (okenní šedá), KOMAXIT
BRANKA, OHRAZENÍ NA PLOŠINĚ - ŽÁROVÝ ZINEK
POMOCNÁ KONSTRUKCE - ŽÁROVÝ ZINEK
ZÁSTĚNA - ŽÁROVÝ ZINEK
(NÁJEZDOVÝ MŮSTEK - ELOXOVANÝ HLINÍK)
POJEZDOVÁ DRÁHA - NEREZ. OCEL

POZNÁMKY:

- kotvení pomocné konstrukce nebo pojezdové dráhy přímo na stěnu na chemické kotvy
- v jízdní dráze plošiny nesmí nikde vznikat střížné hrany větší než 1,5mm (viz. ČSN EN 81-41)
- branky vybavit el. samozavíračem
- pomocné konstrukce a branky jsou součástí zvedací plošiny- žárově pozinkované, na žárový zinek lze následně nanést i práškovou barvu (dle vzorníku RAL)

Dotaz č. 9: Nábytek

V projektové dokumentaci v půdorysech je zakreslen nábytek (např. stoly, skříně, sezení, pulty, lékařské křesla apod.).

Jelikož nábytek není součástí soupisu prací k ocenění, dovoluujeme si Vás požádat o potvrzení, že nábytek nemá být předmětem cenové nabídky.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Potvrzujeme, že nábytek, který není pevně spojen s konstrukcemi, není součástí projektové dokumentace. V projektu je pouze naznačeno rozmístění pro potřeby rozvodů sítí.

Vzhledem k charakteru dotazů si Vás dovoluujeme požádat o případné prodloužení termínu pro odevzdání cenové nabídky.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Zadavatel má za to, že zaslané dotazy nemají vliv na dokončení cenové nabídky v požadovaném termínu.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se mění. Nabídky je možno podat nejpozději do 9. 8. 2022 do 10 hod.

V zastoupení zadavatele:

Ing. Dana Kocová - administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace