

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 14

NÁZEV ZAKÁZKY

KLATOVSKÁ NEMOCNICE, a.s. - NOVÉ DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	4195/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000146
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9369.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/278287				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Rudolf Špoták - hejtman Plzeňského kraje				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Roman Zarzycký - náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 29. 7. 2022 byla doručena další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Ve vysvětlení ZD č. 13 zadavatel odpověděl na dotaz č. 1, že součástí ceny zařízení staveniště musí být náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.). Žádáme zadavatele, aby přesně specifikoval protiprachová a protihluková opatření, a to svou velikostí a rozsahem včetně technického provedení (délka, výška, specifikace materiálu, specifikace kotvení a jiné). Zhotovitel nezná požadavky nemocnice spočívající v nepřekročitelných hlukových a prašných limitech pro jednotlivé budovy a ploch v okolí. Návrh těchto opatření je vhodné, aby navrhl zpracovatel projektové dokumentace, jinak uchazeči budou uvažovat různá řešení s diametrálně rozdílnými dopady do ceny díla a nabídky uchazečů budou v důsledku toho vzájemně neporovnatelné.

Odpověď zadavatele:

Vedlejší rozpočtové náklady jsou takové náklady, které nepokrývají základní rozpočtové náklady. Nelze je vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím realizovaného objektu, ale souvisí s realizací stavby, jejím umístěním, vlivem okolí a místními podmínkami. Zohledňují konkrétní situaci na stavbě a v jejím okolí. Vznikají již před započatím stavby a trvají po celou dobu průběhu výstavby. V soupisu prací je v položce č. 10, objekt VRN - Ostatní a vedlejší náklady, podrobný popis předpokládaných nákladů na zařízení staveniště. Tyto náklady musí ocenit dodavatel dle svých potřeb a zkušeností tak, aby zařízení staveniště bylo základnou pro úspěšnou realizaci veřejné zakázky. Ke konkrétnímu dotazu na protiprachová a protihluková opatření, lze konstatovat, že nejsou stanovena žádná

specifická opatření, je ale nutné dodržet obecná opatření proti průniku prachu mimo stavbu a opatření omezující hladinu hluku nad hodnoty stanovené obecnými právními předpisy. Dodavatel musí také zohlednit, že se jedná o stavební práce v areálu nemocnice s nepřetržitým provozem a respektovat požadavek zadavatele na časové omezení provádění stavební činnosti, uvedený v Zadávací dokumentaci v čl. 2.3. Všechny tyto vlivy musí dodavatel zohlednit v ocenění této položky č. 10.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna. Nabídky je možno podat nejpozději do 9. 8. 2022 do 10 hod.

V zastoupení zadavatele:

Ing. Dana Kocová - administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace