

Vysvětlení zadávací dokumentace					
NÁZEV ZAKÁZKY					
<b>ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZSPK, ROKYCANY</b>					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/192/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	5788/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000691
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9913.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9913.html</a>				
ODKAZ VVZ:	---				
ODKAZ TED:	---				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Klatovská tř. 2960/200i, Plzeň, 301 00</b>	<b>IČO:</b>	<b>45333009</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	<b>MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ředitel</b>				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Petr Stehlík</b>				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	<b>Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň</b>	<b>IČO:</b>	<b>72046635</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	<b>Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka</b>				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Dana Kocová</b>				
<b>E-MAIL:</b>	<b>dana.kocova@cnpk.cz</b>				
<b>DRUH VZ:</b>	<b>Služby</b>	<b>REŽIM VZ:</b>	<b>VZMR</b>	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	<b>III.sk. VZMR</b>
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	---				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 17. 10. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

**Dotaz č. 1:**

v zadávacích podmínkách VŘ ani v příložené studii nejsou specifikované speciální požadované systémy TZB. Má ZZSPK nějaké jiné speciální požadavky a technologie, než jsou uvedené v zadání a studii??

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel požaduje respektovat požadavky uvedené ve studii – zejména v bodu 14 a 15 Studie:

V bodu 14 je uvedeno:

Za účelem prověření navrhované/ zadané funkčnosti je v dispozici naznačeno základní zařízení nábytkem (police, sedací nábytek, šatní duo skříňky apod.), resp. provozním zařízením vč. obslužných ploch. Návrh strojního zařízení tg pro ruční mytí, stejně jako tg náhradního zdroje **bude součástí dalšího stupně PD**. Podrobnější zákres vč. např. zohlednění systémů TZB **bude obsahem dalších stupňů Projektu**.

Zadavatel **doplňuje požadavek o:**

Dále zadavatel **požaduje návrh EPS** a s tím související prvky dle vypracovaného PBŘ. Dále je nezbytné navrhnout rozvody pro pevnou telefonní linku (zadavatel má všechny pevné linky na všech základnách u společnosti O2)

Dále zadavatel požaduje **v rámci slaboproudých rozvodů** k hlavním dveřím ke vstupu na základnu elektrický zámek se čtečkou a přípravu pro kamerový systém.

Zadavatel upozorňuje povinnost splnění dotačních podmínek: minimálně 20% primární energie z obnovitelných zdrojů - nejlépe rezerva 25% primární energie obnovitelných zdrojů.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace