



POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-S
DC 2-800V/IT
OCHRANA ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000-4-41

ZODP. PROJEKTANT		Ing. Miroslav Kůta	Ing. Miroslav Kůta elektroprojekce Lidická 170 386 01 Strakonice IČ : 606 48 597 TEL.: 732 425 722
VYPRACOVAL		Ing. Miroslav Kůta	
INVESTOR:		Píseňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, Plzeň	
OKRES:	Klatovy	OBEC:	Horažďovice
AKCE : FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE LDN HORAŽĐOVICE SO 01 VÝCHODNÍ PŘÍSTAVBA			
OBSAH :		Č. VÝKR.	
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ		1.	
		ČÁST	
		EI	