

**SÚSPK**

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše zn.: 2362/13/SUSPK-P dle rozdělovníku  
vyřizuje: Ludmila Kvardová  
tel.: 377 195 067  
e-mail: ludmila.kvardova@suspk.eu  
datum: 21.05.2013

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1**

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
Jednající: Ing. Stanislav Liška, generální ředitel  
IČ: 72053119

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:****Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský Týn-Vidice**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:**

V zadávací dokumentaci, resp. v projektové dokumentaci nejsou dostatečně specifikovány asfaltové směsi. Žádáme Vás tímto o přesnou specifikaci asfaltových směsí (obrusné a ložní vrstvy) dle ČSN 736121 odst.3.2. a ČSN EN 13108-1. Zároveň Vás žádáme o přesnou specifikaci asfaltového pojiva v použitých směsích dle výše uvedených norem.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:**

Specifikace asfaltových směsí (obrusné a ložní vrstvy) dle ČSN 736121 odst.3.2. a ČSN EN 13108-1 a specifikaci asfaltového pojiva:

ložní vrstva ACL 16 + (dříve ABH I tř.), pojivo 50/70; 60 mm; ČSN EN 13108-1

obrusná vrstva ACO 11 (dříve ABS II tř.), pojivo 50/70; 40 mm; ČSN EN 13108-1

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Ing. Stanislav Liška  
generální ředitel SÚSPK

76