

## VOYJÁDRĚNÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI SPOLEČNOSTI ČEZNET s.r.o.

**Evid. číslo žádosti:** -  
**Evid. číslo vyjádření:** 1910006-1  
**Důvod vydání vyjádření:** Územní řízení / Stavební řízení  
**Vyjádření ke dni:** 10. ledna 2022

<b>Název akce</b>	II/199 Tachov – oprava svahu
<b>Žadatel</b>	Václav Fiala SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 – Barrandov Vaclav.Fiala@geotechnika.cz
<b>Stavebník</b>	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
<b>Zájmové území</b>	Město Tachov, ul. Plzeňská
	-

K předložené PD a návrhu technického řešení máme tyto podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před započítím zemních prací nechat vytyčit průběh sítí společnosti ČEZNET s.r.o. a ohlásit započítí výkopových prací minimálně 14 dní dopředu prostřednictvím formuláře na <https://www.tanet.cz/zadosti.html>.
- Před realizací zajistí investor ověření pozice a hloubky uložení sítí pomocí sond kopaných ručně.
- Pokud při výkopových pracích dojde k obnažení vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZNET s.r.o. pro kontrolu vedení před zasypáním.
- Pokud dojde ke snížení krytí na úroveň 40cm a méně, bude provedeno přeložení nebo dodatečná ochrana vedení na základě konzultace se zástupcem společnosti ČEZNET s.r.o. Náklady na úpravu vedení bude hradit investor stavby.
- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen dodržet podmínky ČSN pro práci v ochranném pásmu. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m.

Za splnění výše uvedených podmínek Společnost ČEZNET s.r.o. dává **souhlasné stanovisko** k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

(1) *Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.*

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Vyjádření za společnost ČEZNET s.r.o.  
V Tachově, dne 10. 1. 2022

 **tanet.cz**

ČEZNET s.r.o., P.O. BOX 5, 347 01 Tachov  
tel: +420 605 265/713 / e-mail: [info@tanet.cz](mailto:info@tanet.cz)  
IČ: 26 37 81 91 / DIČ: CZ 26 37 81 91  
obchodní oddělení

**Lucie Juránková**  
Pomocný projektant  
[lucie.jurankova@ketnet.cz](mailto:lucie.jurankova@ketnet.cz)  
tel.: 371 431 035