

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 602 182 341

Váš dopis: 10080 ze dne: 14. 12. 2021

Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz

Číslo jednací: 10080/21/02/18

SG Geotechnika a.s.

Václav Fiala
Částkova 73
326 00 Plzeň

Ve Stříbře 25. 1. 2022

Věc: Tachov - Plzeňská, II/199, oprava svahu
vyjádření k PD pro sloučené řízení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Upozorňujeme, že je nutné provést v rámci navrhované opravy svahu rekonstrukci stávající nevyhovující vodovodní přípojky Oc 5/4". Část této přípojky pod silnici již byla rekonstruovaná během úpravy povrchu silnice a nahrazena novým materiálem PE 40 mm, dále je nutné pokračovat stejným profilem a materiálem až do stávající vodoměrné šachty.
- 2) Na vodovodní přípojce budou použity materiály běžně používané v působnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a. s. (dále jen Vodakva). Specifikace použitého materiálu bude před zahájením prací odsouhlasena příslušným provozem.
- 3) **Práce budou v dostatečném předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů. Rovněž před záhozem budou přizváni pracovníci našich provozů.**
 - ⇒ Provoz vodovodů Tachov: **Petr Tolar, tel. 602457268, ptolar@vodakva.cz**
 - ⇒ Provoz kanalizací Stříbro: **Ing. Miroslav Heřman, tel. 606621313, mherman@vodakva.cz**
- 4) Investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přípojky) a toto předat v digitální podobě na CD na Vodakvu.
- 5) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 6) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 7) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení ve správně Vodakvy.
- 8) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním společného rozhodnutí a s realizací stavby.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je oprava svahu podél silnice II/199 v Tachově, Plzeňské ul.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64 (6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Jan Herman

vedoucí technického útvaru

VZ. 

Příloha: PD

CO: vlastní, PS 21, PS 29