



Poznámka:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 od 02/2018 musí být proudové chrániče i pro světelné okruhy - platí pro byty a rodinné domy.
Stávající oceloplechové rozvaděče budou nahrazeny novými oceloplechovými.

Napěťová soustava: 3 NPE stř. 50Hz, 230V/400V / TN-C-S
Ochrana před nebezpečím dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:
základní - automatickým odpojením od zdroje
zvýšená - kombinací automatického odpojení od zdroje a proudovými chrániči nebo

zodpovědný projektant : Ing. Jan Linhart		zpracovatel : Ing. Jan Linhart	
investor: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň			
název akce : Domov mládeže			
- ideální patro a půl patro			
název části : Elektroinstalace			
název přílohy :		číslo paré :	
Typové schéma úpravy rozvaděčů Rc		6	



tel.: 606 394 259
www.L-projekt.cz linhart@L-projekt.cz

měřitko : -
poč. form. A4 : 2
stupeň PD : DPS
datum zprac. : 03/2021