

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	4151/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 Světce			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	21 282 300,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem díla je provedení stavby celkové rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 přes Bílý potok dle PDPS se soupisem prací s názvem "Rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 Světce" a vydaným stavebním povolením.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000116		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel dne	20.02.2023	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	V objektu SO 201 Most je položka 153112121 - Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 4 m v množství 180 m ² . V položce 153113111 - Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 4 m je však uvedeno množství pouze 72 m ² . Zůstane zbývající část štětovnic zaberaněná, nebo jde o chybu v rozpočtu?	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Všechny zaberaněné štětovnice budou po betonáži následně vytaženy a jedná se o chybu v počtu TJ soupisu prací. Položka č. 16 v SO 201 – Vytažení stěn z ocelových štětovnic byla upravena v souladu s položkou č. 14 v SO 201. Zadavatel předkládá opravený soupis prací.

Jedná se o změnu dle § 99 odst. 2 ZZVZ a zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 3. 2023.

Přílohy:
Příloha č. 1 - soupis prací ve znění dod.inf.č.2
Příloha č. 2 - ZD ve znění dod.inf.č.2

Datum vyhotovení: 22.02.2023

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky