

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	4334/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
Rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 Světce			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	21 282 300,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem díla je provedení stavby celkové rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 přes Bílý potok dle PDPS se soupisem prací s názvem "Rekonstrukce mostu ev.č. 199-003 Světce" a vydaným stavebním povolením.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000116		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	22.02.2023	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Dotaz k provedení štětovnic: v zaslané dokumentaci chybí výkres zajištění stavební jámy, bez kterého nelze štětovnice adekvátně nacenit. Ve výkazu výměr je uveden typ štětovnic UNION, štětovnice tohoto typu však nelze beranit. Jaký typ štětovnic máme nacenit? Doplní zadavatel projektovou dokumentaci o výkres zajištění stavební jámy?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Založení mostu ev. č. 199 20 – 1 Světce je navrženo plošné, základová spára je pod úrovní hladiny spodní vody. Je počítáno s pažením stavební jámy pro spodní stavbu ze štětovnic. Výkres výkopových prací bude součástí RDS a do prováděcí dokumentace ho nebudeme doplňovat. Typ použitých štětovnic byl omylem převzat z ceníku ÚRS, který jiné štětovnice nezná, budou použity štětovnice vhodné pro zabíraní.		
Datum vyhotovení:	23.02.2023		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky