

Legenda místností			
číslo místnosti	účel místnosti	Qp [m <sup>3</sup> /h]	Qo [m <sup>3</sup> /h]
1	Pokoj	40	–
2	Pokoj	40	–
3	Pokoj	40	–
4	Personál	20	–
5	WC, koupel.– personál	–	50
6	Chodba	–	10
7	Zádveří	–	10
8	Obývací pokoj	100	100
9	WC	–	25
10	WC	–	25
11	Koupelna	–	50
12	Prádelna	–	35
13	Sklad	–	10
14	Technologie	–	10
	CELKEM	325	325

VZT jednotka se zpětným získáváním tepla rekuperací s integrovanými el. předehřevací a ohřevacím umístění pod stropem místnosti

$Q_o=Q_p=325 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $P_{st \text{ min}} = 200 \text{ Pa}$   
(230V, 50 Hz, 340 W)

El. předehřeváč (230 V, 50 Hz, 1,3 kW)  
El. ohřeváč (230 V, 50 Hz, 0,5 kW)

Uzavírací klapka se servopohonem (24 V)  
na vstupu el. 12 (bez napětí uzavřeno)

1x ovládací dotykový panel

(\* umístění bude řešeno s investorem)  
odvody kondenzátu z jednotky napojit na odpad

