

DOPLŇUJÍCÍ VÝKRESY:

Sk 21-10-13237	Kladečský plán
Sk 21-10-13238	Vzorový příčný řez volným trénem
Sk 21-10-13239	Vzorový příčný řez chodníkem
Sk 21-10-13240	Vysazení nové přípojky v šachtě Š1
Sk 21-10-13241	Zapojení detekčních vodičů

GEODETICKÉ SOUŘADNICE TRASY HORKOVODU:

BOD	SOUŘADNICE Y	SOUŘADNICE X
V.H.	823122.92	1067144.21
L1	823121.73	1067144.96
L2	823124.41	1067149.18
L3	823116.81	1067154.00
L4	823128.47	1067205.23
L5	823148.93	1067204.03
L6	823148.67	1067199.54
L7	823165.14	1067198.57
L8	823164.97	1067195.58
M.V.	823167.80	1067195.41
R1	823123.07	1067163.88
R2	823126.71	1067175.18
Š1	823122.28	1067144.61

POZNÁMKA: SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
POVOLENÁ ODCHYLKA BODŮ PRO VYTÝČENÍ VÝKOPŮ JE DO 250 mm.

LEGENDA ROZVODŮ :

OSA NOVÉHO BEZKANÁLOVÉHO HORKOVODNÍHO ROZVODU

OSA STÁVAJÍCÍHO BEZKANÁLOVÉHO HORKOVODNÍHO ROZVODU

S

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ!

SDRUŽENÝ BEZKANÁLOVÝ PŘEDIZOLOVANÝ POTRUBNÍ SYSTÉM FINTHERM Standard; IZOLAČNÍ TŘÍDA 2 - SE SYSTÉMEM DETEKCE NETĚSNOSTÍ "NORDIC"

HORKÁ VODA 130/70°C, 2,5 MPa
ZKUŠ. PŘETLAK DLE ČSN EN 13480-5

ING. MIROSLAV ŠLAJS
TERMOPROJEKT
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
JABLONSKÉHO 37, 326 00 PLZEŇ

ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠLAJS
PROJEKTOVAL: LIBOTOVSKÝ

ZAKÁZKA: PŘELOŽKA HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY SZŠ KARLOVARSKÁ

NÁZEV: SITUACE
Sk 21-10-13236

MĚŘÍTKO: 1:200
POŘADÍ: 3
PROFESE: SO 1.2 – Strojně-technologická část
DATUM: 10/2021
PARÉ Č.:
STUPEŇ: DPS

INVESTOR: Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň