

LEGENDA :

- TOPNÁ VODA 75°/60°C, PN6 - NOVÉ ROZVODY
- HORKÁ VODA 130°/60° (100°/70°C), PN25 - NOVÉ ROZVODY
- TOPNÁ VODA 75°/60°C, PN6 - STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- STUDENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ ROZVODY
  STUDENÁ VODA - NOVÉ ROZVODY
- CIRKULACE TEPLÉ VODY - STÁVAJÍCÍ ROZVODY
  CIRKULACE TEPLÉ VODY - NOVÉ ROZVODY
- TEPLÁ VODA - STÁVAJÍCÍ ROZVODY
  TEPLÁ VODA - NOVÉ ROZVODY
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ







HORKÁ VODA 130°/60°C; PN25
TOPNÁ VODA 75°/60°C; PN6
ZKUŠEBNÍ PŘETLAK DLE ČSN 06 0310

Ing. Pavel Košař TEPLO-PROJEKT projektová a inženýrská činnost v oboru vytápění a zásobování teplem FARSKÉHO 14, 326 00 PLZEŇ	ZODP. PROJEKTANT : Ing. P. Košař PROJEKTOVAL : Ing. P. Košař	STAVBA : Výměníková stanice SZŠ a VOŠZ Karlovarská 99, Plzeň
NÁZEV VÝKRESU : PAVILÓN č.2 PŮDORYS VÝMĚNÍKOVÉ STANICE TP 21-06-0876		MĚŘÍTKO : 1:50 POŘADÍ: 3 PROFESE : Strojně-technologická část DATUM : 06/2021 PARÉ Č.:
STAVEBNÍK : SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň		STUPEŇ : DPS