

SPECIFIKACE VÝTAHU

Typ výtahu	osobní
Pohon	hydraulický
Strojovna	ano, v suterénu vedle šachty
Šachta - půdorysné rozměry	1850 x 1850 mm
- prohlubeň	1200 mm
- hlava šachty	3650 mm
Nosnost	min. 630 kg
Kapacita	8 osob
Počet nástupních stanic	5
Celkový zdvih	9,5 m
Rychlost	min. 0,60 m/s
Šachta - půdorysné rozměry	1850 x 1850 mm
- prohlubeň	1200 mm
- hlava šachty	3650 mm
Řízení	mikroprocesorové bez sběru
Signalizace	obsazeno ve stanicích, polohová v kabině a v přízemí
Ovládání	pomocí elektromagnetického čipu
Kabina - typ	bočně průchozí
- světlé rozměry (š x hl x v)	1100 x 1400 x 2200 mm
- povrchy bočních stěn	konečný lak dle vzorníku RAL
- povrch zadní stěny	čiré sklo
- povrch stropu	konečný lak dle vzorníku RAL
- povrch podlahy	protiskluzový
- osvětlení	zářivkové nebo bodové, samostatné nouzové
- další vybavení	signalizace přetížení telefon na vyprošťovací službu přes pevnou linku gong oznamující příjezd do stanice nerezová tlačítka vč. slepeckého písma sklopné sedátko nerezové madlo zrcadlo
Kabinové dveře - rozměr a typ	1x 900/2100 mm, automatické teleskopické, povrch: konečný lak dle vzorníku RAL 1x 900/2100 mm, automatické teleskopické povrch: čiré sklo
- vybavení	fotobuňka - celoplošná světelná závora
Šachetní dveře - rozměr a typ	1x 900/2100 mm, automatické teleskopické bez požární odolnosti povrch: konečný lak dle vzorníku RAL 1x 900/2100 mm, automatické teleskopické, odolnost EW30DP1-C povrch: konečný lak dle vzorníku RAL 2x 900/2100 mm, automatické teleskopické, odolnost EW30DP1-C povrch: čiré sklo 2x prosklený nadsvětlík, odolnost EW30DP1 1x 900/2100 mm, automatické teleskopické, odolnost EW15DP1-C povrch: čiré sklo 1x prosklený nadsvětlík, odolnost EW15DP1
Další požadavky	splnit požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. certifikovaný systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 na výrobu, dodávku, montáž a servis