

naše č.j.: 1562/16/SÚSPK-P
vyřizuje: M.Zahradský
tel.: 377 172 415
e-mail: milos.zahradecky@suspk.eu
datum: 29.02.2016

DODATEČNÉ INFORMACE č. 2

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem
IČ: 720 53 119

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „III/18027 a III/18029 Průtah Dolní Lukavice-stavební úpravy komunikace a chodníků“

Zadavatel obdržel dne 25.2.2016 následující dotazy a zveřejňuje odpovědi formou Dodatečných informací č.2 následovně:

1) Dotaz:

V souhrnné technické zprávě je uvedeno, že: Podél každého silničního obrubníku se osadí přídlažba šířky 100 mm z betonových prefabrikátů. Ve vzorových řezech je však uvedeno, že přídlažba bude tvořena dvěma řadami žulových kostek 10/10 do bet. lože z betonu C 20/25 – XF 3. Výkazy výměr se o tomto zmiňují pouze jako o dodávce dlažební kostky nebo vodící linky. Z toho je patrné, že je rozpor mezi souhrnnou technickou zprávou a mezi vzorovým řezem.

Jakou přídlažbu má uchazeč ocenit (přídlažbu z betonových prefabrikátů š. 100mm nebo přídlažbu z dvou linek žulové kostky 10/10)?

Odpověď:

Přídlažba bude naceněna ze žulových kostek 100 x 100 mm.

2) Dotaz:

V zadávací dokumentaci (bod 3.2) je uvedeno, že: Součástí stavby je vybudování části nové dešťové kanalizace objekty řady 300 a úpravy kabelových tras. Ve výkazech výměr se však nikde nevyskytují položky pro práce spojené s úpravami kabelových tras a objekty řady 300.

Doplň zadavatel do výkazu výměr položky pro práce spojené s úpravami kabelových tras a objekty řady 300?

Odpověď:

Kabelové trasy nebudou zahrnuty v nabídce. Prodloužení stávající dešťové kanalizace se oceňuje v položkách SO 101.

3) Dotaz:

Výkazy výměr pro investora SÚS PK jsou chybně naformátované a úplně zde chybí kolonka pro uvedení jednotkové ceny. Zároveň, jak je z výkazů patrné, je množství u každé položky šoupnuté o jeden sloupec dál, než by mělo být. Bez kolonky pro uvedení jednotkové ceny nemůže uchazeč výkazy výměr ocenit. Doplní zadavatel do výkazu výměr sloupec pro uvedení jednotkové ceny u výkazů výměr pro investora SÚS PK?

Odpověď:

Uchazeči si pole mohou přidat a upravit tím výkaz výměr.

4) Dotaz:

Ve výkazech výměr (jak pro investora SÚS PK tak pro investora Obec Dolní Lukavice) jsou na konci výkazů výměr uvedeny všeobecné položky a to konkrétně: 1) Zařízení staveniště, zaměření inženýrských sítí, 2) Kompletační činnost, vč. geometrického plánu a projektu skutečného provedení, 3) Zaměření skutečného provedení, informační tabule o stavbě, 4) Další náklady vyplývající ze smlouvy, např. fotodokumentace o průběhu výstavby apod. Tyto položky nemají žádné pořadové číslo ani nejsou umístěny v žádném stavebním díle a proto není zcela patrné, zda jsou to jen informativní popisky od zadavatele a nebo položky k ocenění.

Má uchazeč skutečně ocenit 4 výše uvedené položky nacházející se na konci jednotlivých výkazů výměr pro investora SÚS PK a pro investora Obec Dolní Lukavice?

Odpověď:

Ano, také položky uvedené na konci každého výkazu je nutno ocenit.

5) Dotaz:

Ve výkazu výměr etapa 2, výkaz výměr bez SFDI uzn. OÚ, ve stavebním díle 091 HSV-Doplňující konstrukce – obrubníky se nachází položka č. 3 – dodávka obrubníku záhonového kamenného. Avšak nikde k této dodávce není položka kladení.

Doplní zadavatel k výše uvedené položce i položku pro pokládku kamenné obruby?

Odpověď:

Záhonové obrubníky kamenné je nutno ocenit jako dodávku spolu s pokládkou.

6) Dotaz:

Ve výkazu výměr etapa 3, výkaz výměr bez SFDI uzn. pro OÚ, ve stavebním díle 056 a 057 HSV-Podkladní vrstvy a kryty pozemních komunikací, je každá z položek uvedena dvakrát a vždy jen u jedné kopie je uvedeno množství. Předpokládáme, že došlo k omylu, položky nemají být uvedené dvakrát a ocenit se mají pouze položky s uvedenou výměrou. Pokud tomu tak není a ocenit se mají všechny položky, pak vždy u jedné kopie každé položky chybí výměra.

a) Je správná domněnka, že u výše uvedeného stavebního dílu ve výše uvedeném výkazu výměr došlo pouze k omylu, položky jsou uvedeny dvakrát omylem a ocenit se má pouze ta položka, u které je uvedena výměra?

b) Pokud tomu tak není, doplní zadavatel výměry i k ostatním položkám?

Odpověď:

Uchazeč musí ocenit pouze takové položky, kde je uveden objem. Pokud není uveden, tak se položka neoceňuje.

7) Dotaz:

Ve výkazu výměr etapa 2, výkaz výměr pro SFDI uznatelné náklady OÚ, ve stavebním díle 091 HSV-Doplňující konstrukce – obrubníky se nachází položka č. 10 – dodávka obrubníku záhonového kamenného. Avšak nikde k této dodávce není položka kladení.

Doplní zadavatel k výše uvedené položce i položku pro pokládku kamenné obruby?

Odpověď:

Záhonové obrubníky kamenné je nutno ocenit jako dodávku spolu s pokládkou.

8) Dotaz:

Ve výkazu výměr etapa 1, výkaz výměr pro SFDI uznatelné náklady OÚ, ve stavebním díle 091 HSV-Doplňující konstrukce – obrubníky se nachází položka č. 6 – Osazení silniční obruby z dl.kostek nebo linky LINEA. Avšak nikde k této dodávce není položka pro dodávku materiálu. Doplní zadavatel k výše uvedené položce i položku pro dodávku materiálu?

Odpověď:

Osazení obrub je nutno nacenit i s dodávkou.

9) Dotaz:

Ve výkazech výměr se vyskytují položky pro osazení a dodávku kamenných obrub, které jsou specifikovány pouze jako obrubníky kamenné a obrubníky záhonové kamenné. Z toho není vůbec patrné, o jaký typ obrubníků se jedná a jaké mají mít rozměry. Stejný problém je u dodávek kamenných dlažeb, kde je pouze uvedena dodávka mozaikové kamenné dlažby či střední kamenná dlažba. Prosíme o přesné specifikace včetně rozměrů u každé dodávky kamenného materiálu.

Doplní zadavatel ke každé dodávce kamenného materiálu přesnou specifikaci včetně rozměrů?

Odpověď:

Kamenné obrubníky budou plynule navazovat na betonové. Rozměry kamenných silničních obrub budou 200x250mm o celkové délce dle výkazu výměr. Kamenné záhonové obruby budou velikosti 150x200 mm o celkové délce dle výkazu výměr. Velikost kostek mozaikové dlažby je 60 x 60 mm, střední 80 x 80 mm.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18,306 13 Plzeň
IČ: 72053119



Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

