

Zadavatel:

**Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56**  
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

Pověřená osoba:

**Centrální nákup, příspěvková organizace**  
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/36/CN/16  
ČÍSLO JEDN.: 1642/16/CN  
VYŘIZUJE: Lenka Vaculíková  
TEL.: +420 778 771 150  
E-MAIL: [lenka.vaculikova@cnpk.cz](mailto:lenka.vaculikova@cnpk.cz)  
DATUM: 29. 3. 2016

**Uchazeči veřejné zakázky:**  
**„ Vnitřní vybavení v areálu SOU**  
**elektrotechnického Plzeň – etapa**  
**III.učebna chemie a etapa V.**  
**učebna fyziky “**

**Dodatečné informace č. 1 ze dne 29. 3. 2016**

**Ve věci veřejné zakázky** malého rozsahu na dodávky zadávané mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „**Vnitřní vybavení v areálu SOU elektrotechnického Plzeň – etapa III.učebna chemie a etapa V. učebna fyziky**“ **podávám**, v zastoupení zadavatele, **dodatečné informace** k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

**Na adresu administrátora byl zaslán následující dotaz:**

**Dotaz:**

- Měl bych dotaz ohledně výběrového řízení na vybavení **SOU elektrotechnického v Plzni**. V učebně č. 3.06 Fyzika pod položkou **F)** požadujete 2ks **přívodních kanálků** pro rozvod médií. Mohli by jste prosím blíže specifikovat o co přesně se bude jednat? (bude-li tyto stavební úpravy provádět stavební firma nebo dodavatel nábytku)

**Odpověď:**

- Specifikace přívodních kanálků vč. médií v učebně č. 3. 06 v bodu F a G jsou uvedeny v příloze č. 6. v Technických podmínkách ( B – etapa V – učebna fyziky). Jedná se o dva přívodní kanálky, kterými budou rozvedena média (elektro, nízké napětí, strukturovaná kabeláž) od místa napojení v místnosti 3.06 k jednotlivým stolům a ke katedře. Přívodní kanálky je nutné vytvořit (např. vyfrézovat) ve stávající betonové podlaze. Tyto stavební úpravy jsou součástí veřejné zakázky malého rozsahu a zajišťuje je tedy dodavatel předmětu veřejné zakázky (dodavatel nábytku).

**Dotaz:**

- A dále u položky **C) katedra učitele** v technické charakteristice požadujete že součástí stolu bude kovová kostra ovšem v přiloženém výkresu a v popisu pod ním už nic takového nestojí. Co tedy platí?

**Odpověď:**

- Platí popis obsažený v příloze č.6 technických podmínkách (B – etapa V – učebna fyziky) v bodu C katedra učitele, kde jsou jasně specifikovány technické charakteristiky. Připojený výkres je pouze schematický.

**Dotaz:**

- Měl bych ještě jeden dotaz ohledně požadovaných stolových desek v učebně fyziky č.3.06. V technické charakteristice požadujete “odolný **zális** HPL do DTD desky tloušťky 18mm, kompaktní desky tloušťky 10mm“.

V učebně chemie požadujete pracovní plochu resistantní vůči chemikáliím z vysokotlakého laminátu tloušťky minimálně 30mm. Mohli by jste prosím blíže specifikovat tyto desky v učebnách fyziky a chemie.

**Námi navrhované řešení v učebně chemie je použití vysokotlakého laminátu v tloušťce 20mm (celistvá deska z kompaktní desky bez DTD), která bude splňovat veškeré požadované normy a certifikáty. A dále pak v učebně fyziky navrhuji použití celistvé desky z vysokotlakého laminátu tloušťky 13mm (celistvá deska z kompaktní desky bez DTD), která bude splňovat veškeré požadované normy a certifikáty.**


Můžeme námi navrhované řešení zakomponovat do výběrového řízení?

**Odpověď:**

- Ve výzvě k podání nabídek, v příloze č. 6 – Technických podmínek (B – etapa V – učebna fyziky) zadavatel uvádí podrobný popis požadovaných technických charakteristik. Z dotazu uchazeče vyplývá, že navrhuje tloušťku pracovní plochy 20 mm (učebna chemie) a 13 mm (učebna fyziky). Navrhované tloušťky nesplňují minimální požadavky na tl. pracovních desek, které jsou v případě učebny chemie stanoveny na min. 30 mm a v případě učebny fyziky na min. 18 mm. Taková nabídka tak nebude splňovat požadavky zadavatele a po vyřazení nabídky bude uchazeč následně vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

V Plzni dne 29.3. 2016

Centrální nákup,   
příspěvková organizace  
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň  
IČ: 720 46 635



---

za pověřenou osobu, **Lenka Vaculíková**  
Centrální nákup, příspěvková organizace