

naše č.j.: 3052/16/SÚSPK-P  
vyřizuje: Ludmila Kvardová  
tel.: 377 172 412  
e-mail: [ludmila.kvardova@suspk.eu](mailto:ludmila.kvardova@suspk.eu)  
datum: 18.4.2016

#### **DODATEČNÉ INFORMACE č. 1**

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
Jednající: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem  
IČ: 720 53 119

#### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Přístřešek na posypové materiály a hala na sůl v Rokycanech“**

**Zadavatel obdržel dne 14.4.2016 následující dotazy a zveřejňuje odpovědi formou Dodatečných informací č.1 následovně:**

##### **Dotaz č.1**

V Soupisu prací Je pod položkou K 767651114 uvedena Montáž vrat garážových sekčních zajištěných pod strop plochy přes 13 m<sup>2</sup> (položka č. 97 v listu Architektonicko stavební řešení). Ovšem ve výkresové dokumentaci (D.1.1.b.2. - Půdorys .NP, D.1.1.b.8. - Konstrukce vjezdových vrat) jsou zakreslena atypická otevíravá ocelová vrata -jedná se tedy o chybný název položky?

##### **Odpověď č.1**

Jedná se o chybný název položky K 767651114 ,montována budou vrata uvedená v PD

##### **Dotaz č.2**

U položky č. 100 (M R-767-001 dodávka konstrukce vjezdových vrat) je uveden materiál pro konstrukci vjezdových vrat o hmotnosti 445,3 tun. Dle našeho názoru se jedná o chybu v měrné jednotce. Dovolujeme si požádat o prověření.

##### **Odpověď č.2**

Položka č.100 - platí váha uvedená v PD - tj. 445,3kg

##### **Dotaz č.3**

Ve třídách betonu je nesoulad (konkrétně stupni vlivu prostředí) mezi Soupisem prací, výkresy konstrukcí (Řez) a Technickou zprávou k základovým konstrukcím. V každé části dokumentace jsou uvedeny jiné minimální požadavky na třídu betonu. Dovolujeme si požádat o informaci, který z dokumentů je nadřazen a jednoznačné uvedení správné třídy betonu.

##### **Odpověď č.3**

Platné třídy betonu: PILOTY - C30/37 XA2  
ŽB PRAHY - C30/37 XC4 F2  
ŽB DESKA - C30/37 XC4 XD3 XF2  
ŽB KALICH - C30/37 XC4 XF2

**Dotaz č.4**

V technické zprávě je uvedena výška vazníků ve vrcholu 2000 mm, ovšem ve výkresu se uvádí 2100 mm. Dovolujeme si požádat o informaci, který z dokumentů je nadřazen a jednoznačné uvedení správné výšky.

**Odpověď č.4**

Výška vazníků - platí výšky uvedené v PD - tj. 2100mm.

**Dotaz č.5**

V dokumentaci kanalizace je ve zprávě a vzorovém příčném řezu kanalizace ukládána do pískového lože (stejně tak je tato položka uvedena ve výkazu výměr), ovšem v podélném řezu je poznámka uvádějící obetonování ležatého svodu kanalizace. Dovolujeme si požádat o informaci, který z dokumentů je nadřazen a jednoznačné uvedení správného postupu uložení potrubí.

**Odpověď č.5**

Obetonování dešťové kanalizace bude provedeno pouze v místě vyústění do betonového žlabu.

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň  
IČ: 72053119

76

**Bc. Pavel Panuška**  
generální ředitel

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.