



služby pro stavby silnic

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,

S.R.O.,
Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ

ZÁPIS

o provedení kopané sondy
na akci II/235 Mlečice – průtah ze dne 4. 4. 2016

Místo provedení sondy: km 0,200; 2,0 – 2,6 m vlevo od osy

Provedl a zapsal: Marko

Skladba vrstev:

vrstva	tloušťka vrstvy cca [cm]
asfaltové vrstvy	7
podkladní vrstva z PM	6
šterkodrt'	10
HDK prosypané písčitým materiálem	11
štět	18
šterkodrt'	12
zemina	

Celková hloubka sondy cca 89 cm.

Dne: 5. 4. 2016

Pozn.:

Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 70 – 89 cm ke stanovení její klasifikace a hodnoty CBR.

Schválil vedoucí laboratoře
Ing. Rostislav Lojda



ŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 103

IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315