



LEGENDA

Značka	Popis
	Zemnicí vedení je provedeno vodičem FeZn 30x4 uloženým v základových pasech
	Vodič svodový z FeZn 8
	Zemnicí vodič FeZn 10
	SO, SS Svorka okapová, spojovací
	OU Ochranný ušelník nebo trubka
	SZ Svorka zkoušební
	SR 03 Svorka SR 03 (pas-lano)
	SJ 0,5 Strojový jímec 0,5 m provedený z jímácho vedení FeZn 8
	JT 1,0 Jímací tyč 1 m

Poznámka:

- jímací vedení bude uloženo na podpěrách podle typu střešní krytiny tak, aby v místě největšího průhybu bylo minimálně 10 cm nad střešním pláštěm
- minimální vzdálenost podpěr u horizontálního vedení je 0,5 m, u vertikálního 1 m
- na jímací vedení budou připojeny všechny kovové prvky střechy ( okapy, závětné lišty, lemovky, vylézáky a pod. )
- na uzemňovací vedení připojit všechny kovové prvky objektu ( kovová potrubí, armatura základů a pod. )
- vývody s SZ budou provedeny vodičem FeZn 10 a připojeny na zemnici
- vedení svorkou SR 03 ( pas-lano), do výše 1,5 m nad úroveň terénu bude toto vedení chráněno proti mechanickému poškození uložením do ochranného ušelníku nebo trubky
- zemnicí vedení je provedeno zemnicí páskou FeZn 30x4 uloženou v základových pasech

Hlavní projektant - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ				Fazie:	
PROJEKT STAV s.r.o. Želivského 227, 356 01 Sokolov Výpracoval: Želivského 227, 356 01 Sokolov				Projektant	
P u l k e r t P e t r, Valdštejnova 19, 350 02 Cheb Tel. 737 630 749, email: p.pulkert@seznam.cz				Odpovědný projektant Pavel Stejskal č.a. 0300714	
Objednatel: SOŠ STŘÍBRNO				Kraj: Karlovarský	
Benešova 506, 349 01 Stříbro				Druh dokumentace: DSR	
Akte: OPRAVA KROVU A REKONSTRUKCE STŘECHY STŘÍBRNO				Číslo zakázky: 201557	
				Počet formátů A4: 7	
				Datum dokončení: 10/2015	
				Měřítko: 1 : 100	
Hrubé				Jméno: SOŠ	
HROMOSVODY				Číslo přílohy: 1 D.1.4. 2	