


- LEGENDA ZNAČENÍ:**
- ŘEŠENÁ OBLAST STAVEBNÍ ČÁSTI
- STÁVAJÍCÍ**
- KABELÁŽ STÁVAJÍCÍ EPS
- EPS**
- STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA EPS APOLLO F2, .
 - SIRÉNA
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
 - TEPLOTNÍ HLÁSIČ
 - OPTICKÝ HLÁSIČ
- NOVÉ**
- OHNI RETARDUJÍCÍ KABEL J-Y(St)Y 2x1x0,8
 - STÍNĚNÝ OHNI ODOLNÝ, BEZHALOGENOVÝ A PLAMEN NEŠÍŘÍCÍ KABEL
ODOLNOST PROTI PLAMENI B2CA-s1-d0 (SPLŇUJE ČSN IEC 60331)
(KTPO a Tablo EPS 8žil, OPPO 13žil)
 - PŘÍPRAVA ROZVODŮ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU (CHKE-R 7X1,5)
- EPS**
- ÚSTŘEDNA EPS APOLLO APOLLO F1-F6, SKŘÍŇ SE ZDROJEM B1 PRO AŽ 6 LINKOVÝCH KARET
OSAZENY BUDOU 3 POZICE LINKOVÝCH KARET, KAŽDÁ PRO AŽ 126 HLÁSIČŮ
 - SIRÉNA
 - VÝSTUP PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ - OVLÁDÁ EPS
 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
 - TEPLOTNÍ HLÁSIČ
 - OPTICKÝ HLÁSIČ
 - OPTICKÝ HLÁSIČ S IZOLAČNÍ PATICÍ
 - PŘÍDRŽNÝ ELEKTROMAGNET NA DVEŘE - OVLÁDÁ EPS
- TABLO**
- TABLO ÚSTŘEDNY EPS
- ZDP**
- ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
- ER**
- ÚSTŘEDNA POŽÁRNÍHO EVAKUAČNÍHO ROZHLASU S NUCENÝM POSLECHEM
- KT**
- KTPO - KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- OPPO**
- OPPO - OBSLUŽNÉ POPE POŽÁRNÍ OCHRANY
- SVĚTLNÝ MAJÁK**
- SVĚTLNÝ MAJÁK
- POZNÁMKA:**
- NOVÉ INSTALOVANÉ PRVKY SYSTÉMU EPS BUDOU
PLNĚ KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM (APPOLO)
 - TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE BUDOU NA STĚNĚ VE VÝŠCE
1,2 AŽ 1,5m NAD UROVNÍ PODLAHY
 - STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA EPS BUDE PŘESUNUTA Z 2NP MÍSTNOSTI SESTERNY
DO 1NP MÍSTNOSTI RECEPCE (SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK)
 - STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA EPS APOLLO F2 BUDE VYMĚNĚNA ZA APOLLO F1-F6
 - STÁVAJÍCÍ SMYČKY HLÁSIČŮ S1 A S2 BUDOU PRODLOUŽENY K NOVÉ POUZICI ÚSTŘEDNY
 - PROSTUPY V POŽÁRNĚDĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU UTĚSNĚNÝ POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
ODPOVÍDAJÍCÍCH HODNOT POŽ. ODOLNOSTI

VYPRACOVAL		ZODP. VEDOUCÍ	AUT. PROJEKTANT	<div></div> <div>KETNET.cz Vilemovská 1602, Tachov tel.: +420 374 725 552 email: info@ketnet.cz IČ: 26 33 03 26 DIČ: CZ 26 33 03 26</div>	
Ing.Vratislav Bambas		Ing.Vratislav Bambas	Jaroslav Černý		
INVESTOR	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň - JižníPředměš				
MÍSTO STAVBY	Nemocnice následné péče Svatá Anna s.r.o., Kyjovská 607, 348 15 Planá				
Stavební úpravy a přístavba výtahu nemocnice Sv. Anny, p.č.st. 681/1, k.ú. Planá u Mariánských Lázní Slaboproudé rozvody Elektronická požární signalizace (EPS) a ZDP				FORMÁT	2x A4
				DATUM	01/2016
				Č. ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	
EPS - PŮDORYS 1NP				Č.KOPIE	Č. VÝKRESU D.1.4.b/01