

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

POZ.	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	Ks
6	Plynový nástěnný kondenzační kotel VAILLANT ecoTEC plus VUI 236 / 3-5, výkon 6,9 - 19,6 kW (60/40 oC)	1
7	Sestava odkouření a sání spalovacího vzduchu Ø 100 / 60 mm (zvláštní příslušenství VAILLANT)	1
8	Ekvitermní regulátor VAILLANT calorMATIC 450	1

LEGENDA

- 1 kulový kohout GIACOMINI R 250 D
- 2 filtr
- 3 sifón pro odvod kondenzátu
- 4 čidlo venkovní teploty (součást dodávky regulátoru calorMATIC 450)



ROMAN JÍLEK

projektová činnost

SPECIALIZACE - VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA

Vaňkova 476
339 01 KLATOVY
tel. 376 313 413
mob. 608 146 019
romanjilek1@seznam.cz

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	PROJEKTOVAL	č. ZAKÁZKY	11 / 2013
Roman Jílek	Roman Jílek	Roman Jílek	MĚŘÍTKO :	
			DATUM :	5 / 2013
STUPEŇ P.D. :	Změna stavby			
INVESTOR :	Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda			
Stavební úpravy, demolice části stavby a nová přístavba stávajícího objektu Železná Ruda č. p. 31 - požární zbrojnice, ubytovna a nájemní byty - <u>změna stavby před dokončením č. 2 !!!</u>				
Ústřední vytápění SCHÉMA ZAPOJENÍ KOTLE - SBOR ZÁCHRANNÉ SLUŽBY				Č. VÝKRESU
				6

