



**Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Územní odbor Domažlice**

Břetislavova 158, 344 01 Domažlice



HZSPX005AKRM

Číslo jednací: HSPM- 2536-2/2016 DO
Datum: 16.05.2016
Vyřizuje: nprap. Václav Nový
oddělení stavební prevence
Tel.: 950 315 154
E-mail: vaclav.novy@hzspk.cz
Počet listů: 1
Přílohy: 1x PD

**Ing.Rojt Josef
Kozinova 235
34401 Domažlice**

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Název stavby: Dům seniorů – EPS
Místo stavby: Kdyně, Pod Korábem 669
Stavebník - investor: Dům seniorů, Pod Korábem 669, 34506 Kdyně
Předložený druh dokumentace: stavební řízení

Zpracovatel PBŘ (dokumentace) ing.Rojt, číslo ČKAIT 0201577, **PBŘ ze dne:** 5.5.2016

Odpovědná autorizovaná osoba ing.Rojt, číslo ČKAIT 0201577, **PBŘ ze dne:** 5.5.2016

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne 12.5.2016** a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Podmínky:

1. Při ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb, doložit splnění požadavků § 6, § 7, § 9, § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
2. Při ověřování, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb, doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných míst požární vody.
3. Toto stanovisko **n e n a h r a z u j e** souhlas se změnou v užívání stavby ve smyslu ustanovení § 127 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Upozornění

Projektovou dokumentaci si vyzvedněte v podatelně Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, ÚO Domažlice, Břetislavova 158, Domažlice do šesti měsíců. Pokud tak neučiníte, bude dokumentace skartována.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Petržík Václav".

.....
plk. Ing. Petržík Václav
ředitel ÚO Domažlice