

LEGENDA

KABEL SE ZARUČENOU FUNKCÍ V OHNI P30R - VLASTNOSTI B2 s1d1 DLE ZP 27
ULOŽEN NA PŘÍCHYTKÁCH S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU P30R

VEDENÍ KRUHOVÉ HLÁSIČÍ LINKYOD VYHODNOCOVACÍCH JEDNOTEK TEPELNÝCH HLÁSIČŮ + NAPÁJENÍ KABEL JEH (St) H 4x2x0.8
VEDENÍ VEDEN OD RZT MODULŮ PRO PŘIPOJENÍ TEPELNÝCH HLÁSIČŮ KABEL JH(St)H 1x2x0.8

POŽÁRNÍ UCPÁVKA

zodpovědný projektant :	Zbyněk Beneš	zpracovatel : Zbyněk Beneš	K-B ELEKTRO-TECHNIK KAPPENBERGER+BRAUN
investor:	Klatovská nemocnice a.s. Plzeňská 929 33901 Klatovy		Domažlická 1141/172a 318 00 Plzeň - Skvrňany e-mail: kbelektro@kbelektro.cz tel.: 377 832 111 / fax: 377 832 119
název akce :	ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍHO OBJEKTU KLATOVSKÁ NEMOCNICE		měřítko : 1:100
název části :	D.1.4.5 - EPS		poč. form. A4 : 4 stupeň PD : DPS datum zprac. : 09/2016 číslo zakázky : 5228/16
název přílohy :	EPS - PROPOJENÍ PARKOVACÍHO OBJEKTU S HL. BUDOVOU PŮDORYS - HL BUDOVA 1.PP	číslo přílohy : D.1.4.5 - 07	číslo paré :