POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POZN.

POPISY VŠECH PRVKŮ PSV – VIZ SAMOSTATNÉ VÝKRESY

STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ŠPALETY A NADPRAŽÍ PO OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ DO LÍCE STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BUDOU DOHOŽENY JÁDROVOU OMÍTKOU A NAŠTUKOVÁNY (POSUN O cca 150 MM) + MALBA MIN. 3x

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZATEPLOVÁNÍ DOSPECIFIKOVÁNY V TEXTOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE A V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH DETAILŮ

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM S POVRCHEM UPRAVENÝM NÁTĚRY S VRCHNÍ BAREVNOU VRSTVOU V BAREVNOSTI SPECIFIKOVANÉ V LEGENDÁCH POHLEDŮ !!!
U STÁVAJÍCÍHO KOMÍNA BUDE DODĚLÁNO NOVÉ LEMOVÁNÍ – OKAPNICE Z RŠ 330 MM S MINIMÁLNÍM PŘESAHEM 70 MM PŘES LÍC KZS VČETNĚ ŠIKMÉ OKAPNIČKY – Pr. PLECH 0,6 MM

ZHOTOVITEL PROVĚŘÍ V RÁMCI SVÉ PŘEDVÝROBNÍ PŘÍPRAVY "FUNKČNOST STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ" VEŠKERÉ FUNKČNÍ "ŽIVÉ" ELEKTRONOZVODY NA FASÁDĚ "ZAFREZOVAT" POD OMÍTKU
VYPÍNAČE SVÍTIDEL PONECHÁNY NA STÁVAJÍCÍCH MÍSTECH (NEBUDOU PŘEMÍSTOVÁNY NA ZATEPLENÍ)

BUDE PROVEDENA CELKOVÁ REKONSTRUKCE HROMOSVODŮ – ZEMNÍCÍ TYČE A ROZVODY
NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ,
OCHRANNÉ ÚHELNÍKY A SVISLÉ JÍMACÍ VEDENÍ BUDE CELÉ NOVÉ VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH,
NA OPRAVENÝ HROMOSVOD BUDE PROVEDENA PRŮBĚŽNÁ REVIZE !!!

13 10x

POZN.

TAKTO NAZNAČENÁ OBLAST ZMĚNY OPROTI PŮVODNÍ PD

OKNA PLASTOVÁ max Uk=0,90 W/m2K, DVEŘE A STĚNY Al max Um=1,20 W/m2K

NAVRŽENÝ STAV ZOSOULADĚN S VÝSTUPY PŘEPRACOVANÉHO ENERGETICKÉHO AUDITU Z BŘEZNA 2012

PARAMETRY ZATEPLENÍ FASÁDY

SPÁRY MEZI PANELY ZATMELENY PRUŽNÝM CEMENTOVÝM TMELEM DO OBROVNĚ LICŮ PANELŮ
STANDARDNÍ CERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (UCELENÝ SYSTÉM) DLE PŘEDPISU ETICS
IZOLANT – MINERÁLNÍ DESKY TL. 160 MM (RESP.50 MM) SE SOUČINITELEM LAMBDA=0,038 W/mK
ZRNITOST FRAKCE FASÁDNÍ OMÍTKY=2 MM
MATERIÁL OMÍTKY – SILIKONOVÁ OMÍTKA PROBARVENÁ VE HMOTĚ
ZPŮSOB PROVEDENÍ OMÍTKY – OMÍTKA TOČENÁ
PODMÍNKA PRO PROVEDENÍ OMÍTKY – DODRŽET ZÁSADY DLE ČSN 73 2901 A ETICS
LUMINISCENČNÍ REFERENČNÍ HODNOTA BAREVNÉHO PROVEDENÍ FASÁDY (HBW) >30

OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE–STAVEBNÍ ÚPRAVY ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU SUŠICE

LEGENDA

1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.160 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VÝZTUŽNÝCH ROHOŽÍ,
IZOLANT – MINERÁLNÍ DESKY SE SOUČINITELEM LAMBDA = 0,039 W/mK – SYSTÉM ETICS
POVRCHOVÁ OMÍTKA ŠLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ, TOČENÁ, ZRNITOST 2 MM,
BAREVNOST HNĚDO ČERVENÁ (CIHLOVÁ–TERAKOTA)
STÁVAJÍCÍ POVRCH OČIŠTĚN, OBKLADY OTLUČENY, SPÁRY A PRASKLINY ZATMELENY, ...
PRUH DO VÝŠE MIN. 1 M NAD TERÉN OPATŘEN DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU

2 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.50 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VÝZTUŽNÝCH ROHOŽÍ, OSTATNÍ D.T.Ř.O. 1

3 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.160 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VÝZTUŽNÝCH ROHOŽÍ,
IZOLANT – MINERÁLNÍ DESKY SE SOUČINITELEM LAMBDA = 0,039 W/mK – SYSTÉM ETICS
POVRCHOVÁ OMÍTKA ŠLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ, TOČENÁ, ZRNITOST 2 MM,
BAREVNOST ŠEDÁ
STÁVAJÍCÍ POVRCH OČIŠTĚN, OBKLADY OTLUČENY, SPÁRY A PRASKLINY ZATMELENY, ...
PRUH DO VÝŠE MIN. 1 M NAD TERÉN OPATŘEN DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU

4 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.50 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VÝZTUŽNÝCH ROHOŽÍ, OSTATNÍ D.T.Ř.O. 3
OPRAVA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH LODŽIOVÝCH STĚN VČETNĚ VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ – VIZ VÝKRESY PŮDORYSŮ

5 NOVÁ POVRCHOVÁ OMÍTKA ŠLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ, TOČENÁ, ZRNITOST 2 MM,
NA STÁVAJÍCÍ POVRCH OČIŠTĚNÝ, OŠKRABANÝ A VYROVNANÝ...
BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ

6 SILIKONOVÁ BARVA NANESENÁ NA OČIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ POVRCH (PŘÍPADNÁ ODFOUKLÁ MÍSTA NAHRAZENA NOVOU OMÍTKOU)
BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ

7 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.120 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VÝZTUŽNÝCH ROHOŽÍ,
IZOLANT – EXTRUDOVANÉ POLYSTYRENOVÉ DESKY SE SOUČINITELEM LAMBDA = 0,032 W/mK – SYSTÉM ETICS
POVRCHOVÁ OMÍTKA ŠLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ PROBARVENÁ, TOČENÁ, ZRNITOST 2 MM,
BAREVNOST TMAVĚ HNĚDO ČERVENÁ
STÁVAJÍCÍ POVRCH OČIŠTĚN, OBKLADY OTLUČENY, SPÁRY A PRASKLINY ZATMELENY, ...

8 SYNTETICKÁ VEMKOVÁ BARVA NA PLECH NANESENÁ NA OČIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ POVRCH POZINKOVANÉHO PLECHU
BAREVNOST TMAVĚ HNĚDO ČERVENÁ

9 STÁVAJÍCÍ MEZIOKENNÍ VLOŽKY BUDOU ODSTRANĚNY, PROVEDENO ZAZDĚNÍ Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
NA TLOUŠŤKU PANELU (cca 250 MM), ZEVNITŘ ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA, ZVENKA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

10 OCELOVÉ JÁKLOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE DEMONTOVÁNO, PROVĚŘENO ZÁMEČNICKOU FIRMOU, POŠKOZENÁ MÍSTA OPRAVENY,
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ A VRCHNÍ NÁTĚR STŘEDNĚ ŠEDÁ, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
PO DEMONTÁŽI ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO PROVIZORNÍ ZABEZPEČENÍ ZELENÉHO ROHOŽÍNU JAKO POVODNÍ ZÁBRADLÍ
(8.4900mm x x.1100 mm), KTERÉ BUDE ODSTRANĚNO TĚSNĚ PŘED MONTÁŽÍ OPRAVENÉHO ZÁBRADLÍ

11 OCELOVÁ MŘÍŽ – BUDE DEMONTOVÁNA, PROVĚŘENA ZÁMEČNICKOU FIRMOU, POŠKOZENÁ MÍSTA OPRAVENY,
BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ, ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ A VRCHNÍ NÁTĚR STŘEDNĚ ŠEDÁ, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ

12 PLYNOVODNÍ TRUBKA VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU 40 MM – NÁTĚR ŠEDOU BARVOU SE ŽLUTÝM PROUŽKY
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PRODLOUŽIT KONZOLKY UCHYCENÍ

13 NOVÉ VYLEZENÝ ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 500x500 MM, VYLEZENÝ Z POZINK. PLECHU S UZAMYKÁNÍM ZVENKA,
NÁTĚR TMAVĚ ČERVENÝ, DO STÁVAJÍCÍ STŘECHY BUDE PROŘÍZNUT OTVOR PRO VYLEZ.K PŘES BEDNĚNÍ – CELKEM 10 KS

14 VÝMĚNA A PRODLOUŽENÍ VODOROVNÉHO OPLECHOVÁNÍ STŘEDNÍCH ŘÍMS PŘES DODATEČNOU TEPELNOU IZOLACI,
Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM R.S.cca 600 MM S POVRCHOVOU KRYCÍ BARVOU TMAVĚ HNĚDO ČERVENOU

15 PRODLOUŽENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ PLAST. TRUBKOU DN100 A UKONČENÍ KRAKOVOU PROTIDEŠŤOVOU MŘÍŽKOU
Z POZINK. PLECHU NEBO HLINÍKU VNĚJŠÍHO PRŮMĚRU cca 130 MM,
SOUČÁSTÍ MŘÍŽKY BUDE SÍŤKA PROTI PRŮNIKU HMYZU – OKA MAX. 1,5x1,5 MM

16 VRCHNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO NOVÝM ŠIRŠÍM PLECHOVÁNÍM
Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM R.Š. 600–660 MM S POVRCHOVOU KRYCÍ BARVOU TMAVĚ ČERVENOU
NA NOVOU DŘEVĚNOU VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKU TL.12 MM V ŠÍŘCE ATIKY VČETNĚ IZOLANTU.

17 SOKLOVÁ PODLAHOVÁ LEMUJÍCÍ LIŠTA U ZATEPLOVANÝCH LODŽIOVÝCH STĚN U PODLAHY, SVISLÁ VÝŠKA cca 100 MM
Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM R.Š. 200 MM S POVRCHOVOU KRYCÍ BARVOU STŘEDNĚ ŠEDOU

18 PRODLOUŽENÍ OPLECHOVÁNÍ PODLAHY LODŽÍ PŘES DODATEČNOU TEPELNOU IZOLACI ZESPODU STĚN PLECHOVÁNÍ,
Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,7 MM R.S.cca 250 MM S POVRCHOVOU KRYCÍ BARVOU STŘEDNĚ ŠEDOU

19 VEDENÍ HROMOSVODU NA VLASTNÍ PLOCHÉ STŘEŠE ZŮSTAVÁ STÁVAJÍCÍ, POUZE SVISLÉ SVODY
BUDOU PROVEDENY Z NOVÝCH VODIČŮ VČ. STEJNÉ DIMENZI VČETNĚ OCHRANNÝCH ÚHELNÍKŮ U TERÉNU
A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ STŘECHY, BUDE PROVEDENA PROMĚŘENÁ REVIZE HROMOSVODU

20 PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽEK PROVEST PRODLOUŽENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ ČTVERCOVÝCH 300x300 MM,
UKONČENÍ PROTIDEŠŤOVOU MŘÍŽKOU Z POZINK. PLECHU NEBO HLINÍKU cca 340x340 MM,
SOUČÁSTÍ MŘÍŽKY BUDE SÍŤKA PROTI PRŮNIKU HMYZU – OKA MAX. 1,5x1,5 MM

25 OKNA NOVÁ PLASTOVÁ, PROFIL MIN. PĚTIKOMOROVÝ, OTEVÍRAVÁ, VENTILAČNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO,
BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ – RAL 7005, OSAZENÍ PROVEDENO ZÁROVEŇ S LICEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY
Umax=0,9 W/m2K, MONTÁŽ S PAROZÁBRANOU, SPECIFIKACE – VIZ PRVKY PSV
VČETNĚ ŽEHNOVÁNÍHO PARAPETU – ŠEDÝ PZ PLECH, A VNITŘNÍHO – POSTFORMINGOVÝ–ŠEDÝ MRAMOR

26 OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE NOVÉ PLASTOVÉ, PROFIL MIN. PĚTIKOMOROVÝ, OTEVÍRAVÉ, VENTILAČNÍ, IZOLAČNÍ TROJSKLO,
BAREVNOST JASEŇ – RAL 8004, OSAZENÍ PROVEDENO ZÁROVEŇ S LICEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY
Umax=0,9 W/m2K, MONTÁŽ S PAROZÁBRANOU, SPECIFIKACE – VIZ PRVKY PSV
VČETNĚ ŽEHNOVÁNÍHO PARAPETU – HNĚDÝ PZ PLECH, A VNITŘNÍHO – POSTFORMINGOVÝ–ŠEDÝ MRAMOR

27 VCHODOVÉ DVEŘE, JEJICH SESTAVY, PROSKLENÍNA OKNA NOVÉ, HLINÍKOVÁ, OTEVÍRAVÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO,
BAREVNOST ŠEDOČERNÁ–ANTRACITOVÁ – RAL 7016, OSAZENÍ PROVEDENO ZÁROVEŇ S LICEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY
Umax=1,2 W/m2K, MONTÁŽ S PAROZÁBRANOU, SPECIFIKACE – VIZ PRVKY PSV

28 ZASKLENÉ LOŽE DLE STÁVAJÍCÍ AŽ ZASKLENÉ LOŽE, Z HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ, POSUVNÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO,
BAREVNOST BÍLÁ, OSAZENÍ PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍHO ZASKLENÍ, SPECIFIKACE – VIZ PRVKY PSV

T1 TAKTO OZNAČENÝ PRVKY PSV – VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES PRVKŮ PSV !!!

LEGENDA–BAREVNOST

SOKL, ŘÍMSA – BAREVNOST TMAVĚ HNĚDO ČERVENÁ
BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKU
POVRCH Z ODOLNÉ SOKLOVÉ OMÍTKOVINY S POVRCHOVOU VRSTVOU JAKO FASÁDY

BAREVNOST HNĚDO ČERVENÁ (CIHLOVÁ–TERAKOTA)
BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKU

BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ
BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM PO PŘEDLOŽENÍ VZORKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – II.ETAPA

V I. ETAPĚ PROVEDENA KOMPLETNÍ VÝMĚNA OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ, ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH LODŽIOVÝCH STĚN UKONČENÁ CETRIS DESKAMI, KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ SEVEROZÁPADNÍ STĚNY UBYTOVACÍHO OBJEKTU SEVEROZÁPADNÍ STĚNA–PROVEDEN KZS OD FIRMY CEMIX V BAREVNOSTECH:

FASÁDA – BAREVNOST HNĚDO ČERVENÁ (CIHLOVÁ–TERAKOTA) – C440 – DLE VZORNÍKU WEBER–TERRANOVA
FASÁDA – BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ – S1I14 – DLE VZORNÍKU WEBER–TERRANOVA
SOKL – BAREVNOST TMAVĚ HNĚDO ČERVENÁ – CA38 – DLE VZORNÍKU WEBER–TERRANOVA

AUTORIZACE: PARE:

AUTOR NÁVRHU:	ING. JIŘÍ LEJSEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ LEJSEK
INVESTOR:	SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE		
MÍSTO STAVBY:	OBJEKT č.p. 1139/II, SUŠICE, st.p.č. 3086 a 3087 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU		

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Ing. Jiří LEJSEK
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY
HLAVÍNOVA 368/6, SUŠICE

STUPEŇ:	12 A4
DATUM:	LEDEN 2017
OTISKŮ PS:	ZD
ZAKÁZKA ČÍSLO:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
NÁZEV:	SO17_ZD_ZATEP_DOMOV

OBJEKT: č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE–STAVEBNÍ ÚPRAVY ZATEPLENÍ OBJEKTU DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU SUŠICE

OBS: UBYTOVACÍ OBJEKT–NAVRŽENÝ STAV

VÝKRES: POHLED JIHOVÝCHODNÍ

MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
1:50	6.