



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ-VENKOV
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT



Č.j. KRPP-142033-2/ČJ-2016-031106-47

Plzeň 19.9.2016

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Ing. Dušan MELZER
U školky 889
149 00 PRAHA 4

II/206 Rabštejn nad Střelou – opěrná zeď - stanovisko k PD pro stavební povolení a návrhu přechodné úpravy provozu na PK

k č.j. bez ze dne 18.9.2016

DI Plzeň-venkov **souhlasí** s předloženou PD a s vydáním stavebního povolení stavby.

Konkrétní dopravní opatření budou se zdejšími DI projednána v patřičném předstihu před zahájením prací na stavbě.

Při návrhu DIO stavby budou dodrženy tyto připomínky:

- při částečné uzavírci silnice II/206 bude zachován volný jeden jízdní pruh o min. šířce 2,75m
- vzhledem k délce objízdné trasy doporučujeme její rozdělení zvláště pro OA a zvláště pro NA, s tím, že všechny silnice možné jako zkratky pro NA budou doplněny o SDZ B4 s odpovídající tonáží.

Stanovisko je vydáváno jako podklad pro řízení podle zákona 183/2006 Sb..

npor. Bc. Milan BARTÍK

vedoucí DI

z.r.

por. Ing. Jaroslav FRONĚK

dopravní inženýr DI



19912016
25
91021661
POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY

www.policie.cz

Doručovací adresa: Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň
Pracoviště: Slovanská alej 2046/26 Plzeň
Zpracoval : por. Ing. Jaroslav Froněk
Tel: +420 974 326 102
Fax: +420 974 326 108
Mob.: +420 724 536 140
Email: px.di.ki@pcr.cz