


POHLED DVORNÍ JIHOZÁPADNÍ - NOVÝ STAV



Upozornění:  
Klempířské prvky budou v provedení Cu. Jímací vedení bude v provedení AlMgSi pr.8mm. Všechny spoje nesourodých materiálů budou řešeny pomocí nerezových svorek s nerezovou mezi destičkou popř. lze použít dvojkovové svorky s cupálovou mezi destičkou.



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: Ing. Jan Linhart	VYPRACOVAL: Ing. Jan Linhart	<b>LUBOŠ BENEDA</b> ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: CERNICKA 9 A 11 301 36 PLZEŇ	
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: UMO PLZEŇ 3		RAZÍTKO:
INVESTOR: KONZERVATOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ			DATUM: 05.2016	
<b>OBJEKT KONZERVATOŘE</b> <b>TYLOVA 931/15; 30100 PLZEŇ 3</b> <b>OPRAVA STŘECHY</b> <b>C) HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ</b>			STUPEŇ: PD	
			Č. ZAKÁZKY: 201601	
			FORMÁT: A3	
			MĚŘ.: 1:100	
POHLED – HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ			Č. VÝKR.: 4.	