



Obyčejně

Naše zn.: 2016/02988  
Vyřizuje: Lenka KUČEROVÁ  
Tel.: 377413343  
Fax: 377413532  
E-mail: lenka.kuceroва@vodarna.cz  
Datum: 9. 6. 2016

Viktor Vaidiš  
K Mostu 51  
**330 02 Dýšina**

## Stanovisko k projektu pro stavební řízení

*Chrást- Dolanská ulice, vážné místo nákladních vozidel*

Naše společnost, smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace v obci Chrást, obdržela dne 7. 6. 2016 Váš dopis se žádostí o posouzení přiloženého projektu pro stavební řízení výše uvedené stavby. Zpracovatelem dokumentace je Ing. Viktor Vaidiš a investorem stavby je Obec Chrást.

Předložená dokumentace řeší výstavbu nového místa pro vážení nákladních vozidel u areálu f. Plastmetal- podél silnice II/180, ulice Dolanská. Tento prostor je navržen pro kontrolu hmotnosti vozidel jedoucích po této komunikaci. Nově navržené místo si vyžádá zatrubnění stávajícího odvodňovacího příkopu v délce 93,5 m, vozovka bude v tomto úseku odvodněna do nově navržených vpustí. Součástí zatrubnění stávajícího příkopu je navržen nový vtokový objekt. Místo pro vážení vozidel bude s asfaltobetonovým povrchem. Místo určené pro umístění mobilních pásů na vážení má délku 34 m a šířka prostoru na vážení je 4 m. Vedlejší prostor s povrchem ze zatravnovacích tvárnic bude sloužit pro odstavení měřících vozidel.

V blízkosti prostoru stavby se nachází vodovodní řad provozovaný naší společností v majetku Vodárenské a kanalizační a.s., ze kterého je napojena vodovodní přípojka (PE 63) nacházející se přímo v zájmovém území stavby a zásobující vodou firmu Plastmetal. Vodoměrná sestava je umístěna v šachtě nacházející se za oplocením areálu firmy. Výše uvedená přípojka je zakreslena v situaci této projektové dokumentace.

S vydáním stavebního povolení a realizací stavby souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení prací bude předem oznámeno provozu vodovodů v Plzni, ul. Údolní 6, tel.: 377 413 411.
2. V případě poškození vodovodní přípojky bude přizván zástupce provozu vodovodů ke kontrole zařízení a projednání dalšího postupu prací.

**VODÁRNA PLZEŇ a. s.**

Malostranská 2  
317 68 Plzeň (32)

*Ing. Miloslav Vostrý*  
generální ředitel

## Příloha

PD

## Kopie

p. Sazama R.

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 68

Tel.: +420 377 413 111 • Fax: +420 377 413 555 • E-mail: mail@vodarna.cz • www.vodarna.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 574.

IČ: 25205625 • DIČ: CZ25205625

Bankovní spojení: KB Plzeň-město, č.ú.: 6503311/0100

IDDS: ktuciif