

Zadavatel:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře,
Milíře 139, Tachov 347 01

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/58/CN/17
ČÍSLO JEDN.: 1512/17/CN
VYŘIZUJE: Bc. Petra Matějková
TEL.: +420 377 224 260
E-MAIL: petra.matejkova@cnpk.cz
DATUM: 24.5.2017

**Uchazeči veřejné zakázky:
„Oprava fasády domova pro
osoby se zdravotním postižením
Milíře“**

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 ze dne 24.5.2017

Ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem „**Oprava fasády domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře**“ podávám, v zastoupení zadavatele, **Vysvětlení zadávacích podmínek**, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu administrátora byl zaslán následující dotaz:

1)

Dobrý den,

po prohlídce stavby musíme upozornit na absenci opravy omítek jak po výměně parapetů tak lokálních částí na severozápadní fasádě. Bude doplněno do VV?

Dále jsme nezjistili zda se pod okny nachází parapetní lišta do které se správně parapet montuje. Nemá investor fotodokumentaci z výměny oken? Ve výkazu výměr jsou parapety pouze jedné šíře ovšem v technické zprávě se píše: "Okna sekce C jsou osazena v různých odstupech od líce fasády a proto bude nutné před objednáním a výrobou nových parapetů zaměřit každého jednotlivého parapetního prvku." Máme za to, že by rozměry měli být specifikovány ve výkazu výměr podrobněji. Upozornujeme investora, že nové i stávající lokální opravy budou i po novém nátěru viditelné.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje:

- Začištění omítek po instalaci nových parapetů jsou součástí montáže parapetů. Rovněž tak veškeré montážní prvky pro osazení parapetů jsou součástí jejich montáže.
- V rozpočtu je uvažována průměrná šířka parapetů, takže pro výběrové řízení je výměra dostatečná. V projektu je upozorněno na to, že je třeba zaměřit před objednáním parapetů každé okno zvlášť aby nedošlo k dnešnímu problému, že některé parapety jsou krátké (některé parapety se odlišují +- 2cm).
- Lokální oprava fasády v projektu není uvažována. V projektu je navrženo omytí fasády tlakovou vodou, které by mělo dostatečně očistit fasádu po řasách. Rovněž tak na snímku doložená viditelná oprava omítky rozsahu 15x30cm a dvě místa odmrzlé fasády nezakládají požadavek na celkovou opravu fasády. Případná odmrzlá místa fasády se budou řešit jako vícepráce.

Vzhledem k tomu, že podané informace mění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek k je stanovena do 2.6.2017 do 10:00hod.

V Plzni dne 24.5.2017



za pověřenou osobu, **Bc. Petra Matějková**
Centrální nákup, příspěvková organizace

Centrální nákup, ©
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635