



| LEGENDA |   |
|---------|---|
|         | rozvoděč – skříň vyrovnání potenciálu   |
|         | jímač uchcený do dřeva 16mm   |
|         | jímač z drátu   |
|         | podpěra vedení jímače na hřebenáče  |
|         | podpěra vedení jímače na krytinu  |
|         | svod hromosvodu na zdi  |
|         | svorka na potrubí okapové svody ST  |
|         | svorka okapová SO   |
|         | svorka SP   |
|         | svorka SS   |
|         | uzemnění  |
|         | uzemnění přes zkušební svorku   |
|         | drát hromosvodu/zemnění 10mm v zemi   |
|         | drát hromosvodu/zemnění 8mm na povrchu  |
|         | náhodný jímač s parametry dle ČSN (okap ...), pokud nejsou splněny nutné parametry tak drát 8mm |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>Ing. Jan Vystyd - Projekce elektro</b><br>AI ČKAIT č. 0301026<br>Růžová 16<br>350 02 CHEB<br>jan@vystyd.cz<br>tel: 777 61 11 43<br>fax: 354 43 62 49<br>IČ: 41 63 26 56<br>DIČ: CZ 65 06 23 02 47 | <b>STAVBA:</b> Rekonstrukce krovu a střešního pláště - budova školy čp. 64 |                  |
|  | <b>MÍSTO:</b> K terénu 64, 346 01 Horšovský Týn                            |                  |
| PROJEKTANT: Ing. Jan Vystyd  | Stupeň: <b>DPS</b>   | <b>D.1.10 -4</b> |
| ČÁST: <b>HROMOSVOD</b>   | Datum: 01/2015   |                  |
| INVESTOR: ZŠ a OŠ Horšovský Týn, Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn   | Měřítko: 1:100   |                  |