

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE	
ZADAVATEL:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
SÍDLO:	Koterovská 85, 326 00 Plzeň
IČO:	49774301
ZASTOUPENÝ:	Ing. Naděždou Mauleovou, MBA - ředitelkou
PROFIL ZADAVATELE:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_106.html
POVĚŘENÁ OSOBA:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiří Heran, ředitel

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„Okna 2017“
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ

Sp. zn.: CN/59/CN/17
Č.j.:1585/17/CN

**ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE
Z ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
na veřejnou zakázku s názvem
„Okna 2017“**

Zadavatel, zastoupený ředitelem školy Ing. Naděždou Mauleovou, MBA, **rozhodl** v souladu se Směrnicí, na základě doporučení hodnotící komise, která byla pověřena posouzením kvalifikace a posouzením a hodnocením nabídek, **o vyloučení uchazeče**

Bauer a synové a.s., Poděbradova 503/19, Plzeň, IČO: 29107130

z účasti ve výběrovém řízení na předmětnou veřejnou zakázku, a to z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Odůvodnění vyloučení:

Uchazeč nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Nabídka č. L1 byla vyřazena z důvodů:

1. Rozměry tabulí oken typu B a C se proti referenčním oknům značně liší – svislé sloupky jsou posunuty proti referenčním oknům o 100 mm k okraji okna na každé straně, vzdálenost sloupků se tím zvětší o 200 mm, což podstatně mění vzhled okna. Není dodržena podmínka podobnosti oken s okny již vyměněnými.
2. V nabídce nejsou uvedeny požadované zámky v klikách spodních vyklápěcích tabulí oken typu B.
3. V nabídce nejsou uvedeny požadované přechodové plechy mezi oknem a vnějším parapetem.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům není možno nabídku firmy Bauer a synové akceptovat a je nutno ji vyřadit pro nesplnění požadavků technické specifikace.

POUČENÍ:

Podání námitek ve veřejné zakázce malého rozsahu není přípustné.

V Plzni dne 25.5.2017

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNICKÁ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 85
tel.: 377 418 111, fax: 377 418 222

Ing. Naděžda Mauleová, MBA
ředitelka

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Koterovská 85, 326 00 Plzeň
za zadavatele