

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skřetova 15, Plzeň, 30100, tel +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 3.4. 2017
Č.j.: KHSPL/6427/23/2017
Vyřizuje: Petra Straková, Dis.
Č.j. odesílatele:

Luboš Beneda
Černická 9 a 11

301 36 Plzeň

VĚC: závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: „**II. Etapa rozvoje Sportovního gymnázia – projektová dokumentace pro stavební povolení**“, investor: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 02 Plzeň, IČO: 694563330

Na základě žádosti pana Luboše Benedy, zástupce stavební a projekční kanceláře, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň (pověřený investorem na základě plné moci) ze dne 15.3. 2017 vedené pod č.j.: KHSPL/6427/23/2017 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění předloženou projektovou dokumentaci na akci: „**II. Etapa rozvoje Sportovního gymnázia – projektová dokumentace pro stavební povolení**“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, toto

z á v a z n ě s t a n o v i s k o :

S předloženou projektovou dokumentací na akci: „**II. Etapa rozvoje Sportovního gymnázia – projektová dokumentace pro stavební povolení**“, investor: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 02 Plzeň, IČO: 694563330

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., je souhlas vázán na splnění takto stanovených podmínek:

- 1. Ve všech učebnách musí být zajištěno osvětlení tabule - § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., v souvislosti s ust. § 12 odst. 4 vyhl.č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen „vyhl. č. 410/2005 Sb.“)**
- 2. Při závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy výpočty doby dozvuku v jednotlivých učebnách (doba dozvuku dle normy ČSN 730527) – § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., v souvislosti s ust. § 4b vyhl. č. 410/2005 Sb.**
- 3. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen výpočet umělého osvětlení (musí splňovat parametry sdruženého osvětlení) v učebnách 003 (učebna hudební výchovy) a v kmenové učebně 111 v 1. NP - § 7 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., v souvislosti s ust. § 12 odst. 3 vyhl. č. 410/2005 Sb.**

Telefon Provolba
(+420) 377 222 020 (+420) 377 155 111
(+420) 377 222 022

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299

Odůvodnění:

Projektová dokumentace řeší přístavbu nového objektu pavilonu „D“. Ten bude přistavěn ke stávajícímu komplexu budov na pozemku k.č. 2204/2 v areálu SOUE Plzeň. Přístavba pavilonu „D“ bude sloužit k rozšíření Sportovního gymnázia o nové učebny, kabinety, sklady, strojovnu UT a sociální zázemí, kapacita školy zůstane stávající. Nový pavilon se propojí chodbou v 1. NP navazující na stávající chodbu objektu spojovacího krčku. Objekt je navržen s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími.

1. PP: učebna hudební výchovy (89,03 m²), 4 sklady, strojovna UT, hygienické zařízení pro pedagogy a hygienické zařízení pro studenty oddělené podle pohlaví (1 WC s umyvadlem pro každé pohlaví).

1. NP: dvě kmenové učebny (89,66 m² a 91 m²), dva kabinety, hygienické zařízení oddělené podle pohlaví (pro dívky 2 WC a v předsínce 2 umyvadla, pro chlapce 1 WC, 2 pisoáry a v předsínce 2 umyvadla).

2. NP: je shodné jako 1. NP, navíc se zde nachází hygienické zařízení pro pedagogy a úklidová komora vybavená výlevkou s přívodem tekoucí teplé a studené vody.

Všechny učebny budou vybaveny umyvadly s tekoucí vodou, pouze upozorňuji, že pokud bude zavedena i teplá voda, nesmí mít u výtoků v dosahu žáků teplotu vyšší než 45°C. - § 4a odst. 4 vyhl. č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Kolem umyvadel bude proveden keramický obklad ve výšce 2 m. Podlahy v učebnách budou kryty PVC, na hygienických zařízeních keramickou dlažbou a stěny veškerých hygienických zařízeních včetně úklidové komory budou opatřeny keramickým obkladem do výšky 2 m.


Pro vytápění jsou navržena ocelová desková tělesa s bočním napojením, která budou opatřena radiátorovými ventily s termostatickými hlaviciemi. Teplota v jednotlivých místnostech je v souladu s přílohou č. 3 vyhl.č. 410/2005 Sb.

Hygienická zařízení včetně úklidové komory budou mít zajištěno podtlakové větrání pomocí ventilátorů. V učebnách bude zajištěno přirozené větrání okny a dále pomocí vzduchotechnického zařízení. Tato zařízení jsou podle potřeby opatřena tlumiči hluku, aby akustický výkon šířený vzduchovodem nepřesáhl veličiny povolené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

U kmenových učeben č. 111 v 1. NP a 214 v 2. NP je směr denního osvětlení zprava, z tohoto důvodu budou na levou stranu v každé učebně přisazena dvě okna. Vzhledem k nepříznivým hodnotám denního osvětlení bude provedeno sekundární prosvětlení učeben z kabinetů č. 110 a 112 v 1. NP a 213 a 215 v 2. NP. Toto prosvětlení musí být dostatečně velké, aby mělo co možná největší vliv na nepříznivé hodnoty denního osvětlení. Intenzita umělého osvětlení v učebnách bude vzhledem k nevyhovujícím parametrům denního osvětlení navýšena na parametry sdruženého osvětlení. Výpočet umělého osvětlení je součástí projektové dokumentace, intenzita umělého osvětlení v učebnách se pohybuje v rozmezí Em 614 lx – Emin 435 lx.

Souhlasné závazné stanovisko k předmětné projektové dokumentaci bylo Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydáno na základě souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vázané na splnění výše uvedených podmínek.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ
☎


Bc. Petra Weberová - rada
vedoucí odd. HDM Plzeň-město a Rokycany
Krajské hygienické stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

✓ stanovisko s PD vyzvedne osobně
- KHS HDM založit

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299