



**Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.**

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	100/16/P
Vyřizuje:	Ing.Radka Perlíková
Kontakt:	371 513 512 radka.perlikova@voss.cz
Datum:	1.4.2016

MASNÝ
arch. projektová kancelář
Ing.arch.Václav Mastný
Nám.T.G.Masaryka 9
301 38 Plzeň

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci

Akce: Dobřív – revitalizace NKP vodní hamr Dobřív - vodovodní a kanalizační přípojka

Investor: Západočeské muzeum v Plzni, p.o

Vodovodní přípojka

- budou použity armatury firmy HAWLE
- min.hloubka uložení přípojky bude **1,3 m**, min.sklon potrubí 0,3 %, potrubí stoupá směrem k vnitřnímu vodovodu, materiál přípojky **rPE 32 x 4,4 mm**
- **umístění vodoměru** ve vodoměrné šachtě co nejblíže napojení na veř.vodovod
- k vodoměru bude umožněn vždy volný a bezpečný přístup, typ a velikost vodoměru bude určena provozovatelem vodovodu při realizaci, před vodoměrem bude umístěn kulový ventil bez odvodnění, za vodoměrem s odvodněním
- bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí tech.vybavení

Kanalizační přípojka - splašková

- napojení přípojky na veřejnou kanalizaci bude řešeno navrtávkou

Minimálně 14 dnů před realizací akce po vydání stavebního povolení požádá investor osobně o připojení nemovitosti na veřejný vodovod a kanalizaci – schůzku doporučujeme domluvit na výše uvedeném tel.čísle. Zemní práce si stavebník zajistí svépomocí. Montáž vodovodní a kanalizační přípojky provede na objednávku naše společnost. Realizaci kanalizační přípojky nutno domluvit s vedoucím kanalizací osobně.

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení na uvedenou akci.

Ing.Radka Perlíková
vedoucí oddělení technicko-provozní činnosti
a zákaznického centra

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 358 01 Sokolov
Tel.: 840111111, E-mail: voss@voss.cz, www.voss.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2376 u Krajského soudu v Plzni
IČ: 45351325 DIČ: CZ45351325
Provoz Rokycany: Stehlíkova 131/2, 337 01 Rokycany

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV s. r. o.
provoz Rokycany
technik

by  **VEOLIA**