

SB.3.03
CHODBA

WC HOŠI

2.PATRO -3.NP
č.dv.88

stoupací potrubí
požárně izolováno

SB.3.06

3x -50m³/h

2x -100m³/h

s.v. 3,95 m

MŘ

-90m³/h

SB.3.05

UČ

SB.3.04

TECHNICKÁ MÍSTNOST

2x -50m³/h

8.1

Potrubní ventilátor diagonální
DN200 hlukově zatlumený
tříotáčkový
Q=540m³/h, 200Pa
Pel=100W, 230V

VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	RADOVAN GAIGER projektant VZT a klimatizace Liliová 36, Plzeň 32600 IČO: 72246952 tel. 603 216 125	
Alena Vochová	Radovan Gaiger	Radovan Gaiger		
Investor: SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň,Klatovská 109				
Místo stavby: Klatovská 109, Plzeň				
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			Formát – A4	Stupeň
			A4	DSP
			Datum	Číslo zakázky
			06/2017	61-17
Obsah výkresu: STARÁ BUDOVA 2.patro=3.NP dv.č.88 Hoši			Měřítko 1 : 50	Č. výkresu D.1.4.4.19