


ROBOTIKA

WC HOŠI

SUTERÉN č.dv.9

SB.0.46



5.2

Potrubní ventilátor diagonální
DN200 hlukově zatlumený
tříotáčkový
Q=440m³/h, 200Pa
Pel=100W, 230V

VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	RADOVAN GAIGER projektant VZT a klimatizace Liliová 36, Plzeň 32600 IČO: 72246952 tel. 603 216 125	
Alena Vochová	Radovan Gaiger	Radovan Gaiger		
Investor: SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň,Klatovská 109				
Místo stavby: Klatovská 109, Plzeň				
Stavba-objekt: <				