



- A2** mýtko 40-35pevný odpad chrom stojánková baterie páková
- A1** umyvadlo standard 55 cm pevný odpad chrom stojánková baterie páková
- Z** WC závěsné, hluboké splachování závěsná konstrukce
- B** bidet standard stojánková baterie páková
- P** pisoar, senzor na splachování antivandal
- V** výlevka stojací, stěnová sprchová baterie 150 páková, sprcha ruční , sprchová hadice 1,5m , držáček

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY BUDE DEMONTOVÁN A BUDE PROVEDEN NOVÝ ROZVOD NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ STOUPAJÍ VEDENÍ VODOVODU( TV, SV , CI) ST.3 POTRUBÍ VEDENO V PODLAZE NEBO VE STĚNĚ

NA STOUPAČCE ST. VODOVODU BUDE VLOŽEN T kus PRO NOVÝ ROZVOD VODY K ZAŘ. PŘEDMĚTŮM. NA ODBOČCE BUDE OSAZEN KULOVÝ UZÁVĚR NA UZAVŘENÍ DANÉ VĚTVY. MANIPULAČNÍ PROSTOR JE TŘEBA OPATŘIT RÁMEČKEM S PLASTOVÝMI DVÍŘKY

## 1. PATRO WC HOŠI Č.DV.58

odpov.PROJEKTANT:		Ing.Martina Němcová		
Ing. Martina Němcová		PROJEKTOVÁ ČINNOST		
zpracoval :		tel.606 228 009		
Ing. Martina Němcová		martina.dojc@seznam.cz		
INVESTOR : Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara				
Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň IČ.: 69457425 DIČ :CZ 69457425				
MĚŘÍTKO	stupen		FORMÁT	č. výkresu
1:50	REALIZAČNÍ	DATUM	A3	10-SB/1
06/2017				
ADRESA STAVBY				
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ				
SB - VODOVOD - 1. PATRO č.dv. 58				
D.1.4.1. WC - HOŠI				PARE

SV20 D20 PP-R NOVÝROZVOD STUDENÉ VODY PN10 PP-R  
izolace po celé délce tl.9

TV20 D20 PP-R NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY PN10 PP-R  
izolace po celé délce tl.25