

ZAŘÍZENÍ Č.3

Střešní ventilátor se soklem pro tlumení zvuku napojeným na systém vzduchotechnických kanálů





IZOLACE SOKLU



Poz. 1: *Pouzdro střechy (izolace)*
Poz. 2: *Pomocný plín*
Poz. 3: *Základová deska ventilátoru*
Poz. 4: *Těsnění (součástí dodávky)*
Poz. 5: *Matice (součástí dodávky)*

LEGENDA:

ODVOD VZDUCHU
PŘÍVOD VZDUCHU

ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST

Obecně je nutno dbát ustanovení ČSN 122002 a ostatních souvislých předpisů. Při jakékoliv revizi či servisní činnosti je nutno ventilátor odpojit od elektrické sítě. Připojení a usazení elektrického zařízení musí vyhovovat požadavkům ČSN 33 2000-5-51. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3105 a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č.50/1978 Sb.

Dle ČSN 33 1500 Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení ve lhůtách dle ČSN 33 1500.

PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	STAVEBNÍ	KONSTRUKCE	ATELIÉR
VLASTIMIL GATRA	VLASTIMIL GATRA	VLASTIMIL GATRA	VLASTIMIL GATRA PROJEKTY TZB HELENA VOZDOVCOVÁ IČ: 04305972

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PODKLADY
0,000 = 350,700 m n.m. B.p.v.	GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM POLOHOVÉHO POLOŽENÍ A HLOUBKOVÉHO ZALOŽENÍ OBJEKTU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV POKLEK
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK HAJEK
KRESLIL	ING. HELENA VOZDOVCOVÁ
VEDOUCÍ	ING. HELENA VOZDOVCOVÁ

statika dynamika
architektura • komplexní stavební projekce
tel: www.statika-dynamika.cz • +420 606 061 702

INVESTOR	Střední průmyslová škola strojní, Plzeň, Božkov, Jiráskovo nám. 2a, Plzeň-město
OBJEKT	VÝSTAVBA NOVÉ HALY ODBORNÉHO VÝCVIKU SOU STAVEBNÍ PLZEŇ
ČÁST PROJEKTU	PŮDORYS STŘECHY
ČÍSLO STAVBY	1120058
DATUM	11/2018
FORMÁT	150 A4 (1189X1540)
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘ. STUPEŇ	1:50
VÝKRES ČÍSLO	D.1.4.3 - 03
ČÍSLO	18-130-14-4