



ARMATURY
 KK – KILOVÝ KOHOUT GACOMINI R2500
 ZK – ZPĚTNÁ KLÁPKA EURA
 VK – VYPUSTIČ KOHOUT
 AOV – AUT. ODVZ. VENTIL GACOMINI R88/1
 PV – POUŠTĚČÍ VENTIL D100 DN25 400 kPa
 T – PŘEPŮSTIČÍ VENTIL HEMMER HGR01UX
 M – MANOMETR d100, 0–600 kPa

LEGENDA ZARÍZENÍ

- 1 – PLYNOVÝ KONDENZÁČNÍ KOTEL 98kW
- 2 – TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ PRO 200 kW
- 3 – AUT. DOPLN. ZARÍZENÍ HAPR, REFLEX FILSET
- 4 – ZMĚKČOVAČ VODY AQUILIA
- 5 – ROZDĚLOVAČ DN200
- 6 – SBĚRAČ DN200
- 7 – OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS 32/55
- 8 – OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA 32/120F
- 9 – DVOUCESTNÝ VENTIL
- 10 – DVOUCESTNÝ VENTIL SAUTER W02 XX F300 + SERVOFON AVI 105 (OSAZENÍ VENTILU NA JEDNOTLIVÉ VĚTVI VZ. PROJEKT VYVÁŽENÍ OT. SOUSTAVY)
- 11 – EXPANZNÍ NADOBBA REFLEX H320 – 520l
- 12 – ROZDĚLOVAČ OT – DN150
- 13 – SBĚRAČ OT – DN150
- 14 – NEUTRALIZAČNÍ BOX MB100
- 15 – ČERPADLO PRO PŘEČERPÁVÁNÍ KONDENZÁTU – VTLAK MAX. 6m
- 16 – EXPANZNÍAT REFLEX N12 – 12l

Vypracoval : ING. Alejo Podaniková		Zodpovědný projektant : ING. Jan Dingo	
Investor: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČEŠTĚ, DOMAŽLICE 344 01 DOMAŽLICE, PROKOPA VELIKÉHO 640			
Místo stavby : AREÁL SOU DOMAŽLICE 344 01 DOMAŽLICE, PROKOPA VELIKÉHO 640			
Název stavby: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY		Datum : 05/2013	Formát : A2
Obsah : SCHEMATA ZAPOJENÍ KOTELNY		Měřítko : 1:--	Stupeň PD DPS
		Č. výkr. PK 07	

AMARA PROJEKT s.r.o.
 Kukuřičná ohrada 139/11
 00 00 Praha 10 – Vokovice
 IČ: 289 00 252, IČP: 690 546
 Tel.: +420 256 590 546
 Fax: +420 256 590 553