

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 15.12.2014
Č.j.: OŽP/25040/14 Stur
SZ: OŽP/90/2015 Stur
VYŘIZUJE: ŠTURCOVÁ
TEL.: 373 300 256
FAX: 373 300 212
E-MAIL: sturcova.jarmila@kralovice.cz

DATUM: 26. 2. 2015

Vodárenská a kanalizační a.s.
Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň
Zastoupena:
Mene Industry, s.r.o.
Lobezská 53, 326 00 Plzeň

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů žadateli

Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň, IČO: 49786709
zastoupena: Mene Industry, s.r.o., Lobezská 53, 326 00 Plzeň, IČO: 61171344

I. vydává

podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla vodovodního řadu podle projektu

„VODOVOD v OBCI DOLNÍ BĚLÁ“

- na pozemku p.č. 60/10, 97/1, 97/3, 97/6, 97/7, 99/46, 362/1, 362/4, 364/1, 368/1, 368/6, 368/12 a 371/2 v katastrálním území Dolní Bělá, obci Dolní Bělá, č.h.p. 1-11-01-0540-0-00, kraj Plzeňský, HGR 6230 – Krystalinikum, protezoikum a paleozoikum v povodí Berounky.

Stavba bude obsahovat:

SO 330 Vodovodní řad

Řad 1 v délce celkem 1068,0 m s ukončením na výjezdu na Lozu

DN 100 TLT – 554,0 + 414,0 = 968,0 m

DN 80 TLT – 100,0 m

Řad 2 v délce celkem 240,0 m odbočuje z řadu 1 směrem na Líté

DN 100 TLT – 240,0 m

12 ks hydrantů – 7 ks hydrantů podzemních a 5 ks hydrantů nadzemní provedení

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Zásobování lokality pitnou vodou.

Určení polohy vodního díla vodovodního řadu (orientačně dle souřadnic v JTSK x, y):

Začátek: vodovodní řad 1 x, y: 1052584.5, 827566.2

Konec: vodovodní řad 1 x, y: 1052591.8, 826865.0

Začátek: vodovodní řad 2 x, y: 1052242.8, 827336.8
Konec: vodovodní řad 2 x, y: 1052098.0, 827509.2

II. stanovuje podmínky a povinnosti

Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona pro provedení a užívání vodního díla

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem jejíž součástí jsou stanoviska dotčených orgánů.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jeho název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude vodoprávnímu úřadu předloženo před zahájením stavby.
4. Před zahájením stavby budou vytýčeny stávající inženýrské sítě a zařízení odborně způsobilými osobami.
5. Nakládání s odpady a přebytečným materiálem bude po dobu výstavby prováděno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ustanovení § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.11.2013, zn.: 100223298
9. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 13.11.2014, zn.: 5001031428.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Telefonica O₂ Czech Republic, a.s. ze dne 25.11.2014, č.j. 706313/13.
11. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska HZSPK, krajské ředitelství ze dne 8.12.2014 č.j. HSPM-3465-4/2014 ÚPP.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření k PD MěÚ Kralovice, odbor dopravy dne 21.1.2015, č.j. OD/1401/15 Cer.
13. Budou dodrženy podmínky z rozhodnutí MěÚ Kralovice, odbor dopravy o povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 17.2.2015, č.j. OD/416/2015 Cer.
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň ze dne 18.12.2014, zn. 2256/14/SÚSPK-PS/MP.
15. Budou dodrženy podmínky z vyjádření správce vodního toku Povodí Vltavy s.p., závod Berounka ze dne 8.12.2014, zn.: 109533/2014/343-Pe, SP-2014/12190.
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci podzemních sítí vodovodu a kanalizace VODÁRNA PLZEŇ a.s. ze dne 28.11.2013, č.j.: 2014/05051
17. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení VODÁRNA PLZEŇ a.s. ze dne 21.11.2014, zn: 2014/05051.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31.12. 2017

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň, IČO: 49786709

Odůvodnění

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí obdržel dne 15.12.2014 žádost Vodárenská a kanalizační a.s., Nerudova 982/25, 305 92 Plzeň, IČO: 49786709, zastoupena: Mene Industry, s.r.o.,

Lobezská 53, 326 00 Plzeň, IČO: 61171344 o stavební povolení na stavbu vodovodního řadu dle projektu „**VODOVOD v OBCI DOLNÍ BĚLÁ**“ (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 60/10, 97/1, 97/3, 97/6, 97/7, 99/46, 362/1, 362/4, 364/1, 368/1, 368/6, 368/12 a 371/2 v katastrálním území Dolní Bělá, obci Dolní Bělá, kraj Plzeňský.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: OŽP/14502/13 Stur ze dne 30.7.2013 a zároveň stanovil lhůtu k uplatnění námitek, a to do 10 dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán zřetel.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Projektovou dokumentaci stavby vodovodu „**VODOVOD v OBCI DOLNÍ BĚLÁ**“ vypracovala oprávněná osoba Ing. Jiří Stružka – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200592 v 10/2014. Ve výkresové dokumentaci křížení potoka byl splněn požadavek z vyjádření Povodí Vltavy s.p. ohledně okótování.

Dokumentace řeší vybudování vodovodu ve dvou řadech v celé délce z hrdlových trub z tvárné litiny s příslušnými tvarovkami. Řad 1 v délce celkem 1068,0 m s ukončením na výjezdu na Lozu DN 100 TLT 554,0 a 414,0 celkem 968,0 m, DN 80 TLT 100,0 m a Řad 2 v délce celkem 240,0 m odbočuje z řadu 1 směrem na Lité DN 100 TLT 240,0 m, dále 12 ks hydrantů, 7 ks podzemní a 5 ks nadzemní provedení. V rámci rekonstrukce budou provedeny úpravy na stávajících vodovodních přípojkách (na dotčených řadech 53 ks)

K záměru stavby vodního díla bylo vydáno:

- územní rozhodnutí MěÚ Plasy, stavební úřad dne 12.11.2014, č.j. SÚ-Čás/4546/2014,
- vyjádření MěÚ Plasy, stavební úřad o souladu záměru s územním plánováním dne 22.1.2015, č.j. SÚ-Čás/296/2015,
- vyjádření k PD MěÚ Kralovice, odbor dopravy dne 21.1.2015, č.j. OD/1401/15 Cer,
- rozhodnutí MěÚ Kralovice, odbor dopravy povolení zvláštního užívání komunikace dne 17.2.2015, č.j. OD/416/2015 Cer,
- vyjádření MěÚ Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního plánu dne 18.11.2014, zn. ORP/22906/14/Sap, soulad s platným územním plánem,
- stanovisko MěÚ Kralovice, odbor životního prostředí dne 14.11.2014, č.j. OŽP/22904/14 Stur,
- Povodí Vltavy s.p., závod Berounka stanovisko povodí a vyjádření správce vodního toku Bělá - ze dne 8.12.2014, zn.: 109533/2014/343-Pe, SP-2014/12190,
- vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň dne 18.12.2014, zn. 2256/14/SÚSPK-PS/MP,
- vyjádření VODÁRNA PLZEŇ a.s. o existenci podzemních sítí vodovodu a kanalizace ze dne 28.11.2013, č.j.: 2014/05051,
- stanovisko k PD VODÁRNA PLZEŇ a.s. ze dne 21.11.2014, zn: 2014/05051,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.11.2013, zn.: 100223298, zn. 100223303,
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25.11.2013, zn.: 0200157711,
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 13.11.2014, zn.: 5001031428,
- vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 25.11.2014, č.j. 706313/13,
- stanovisko k PD Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát dne 25.11.2014, č.j.: KRPP-186608-1/ČJ-2014-031106-47.
- stanovisko KHS PK se sídlem v Plzni ze dne 20.11.2014, č.j. KHSPL/24993/21/2014,
- stanovisko HZSPK, krajské ředitelství ze dne 8.12.2014 č.j. HSPM-3465-4/2014 ÚPP,

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodní poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za způsobilý k projednání.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska vodního zákona bylo zjištěno, že stavebním povolením k vodnímu dílu za předpokladu dodržení předložené projektové dokumentace shora uvedených podmínek nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň podáním učiněným u Městského úřadu Kralovice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kralovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„Otisk úředního razítka“

Jarmila Štuncová
referent vodního hospodářství OŽP
MěÚ Kralovice

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18, odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč a byl uhrazen v hotovosti.

Přílohy pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace „VODOVOD v OBCI DOLNÍ BĚLÁ“

- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kralovice a obce Dolní Bělá po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne :.....

Sejmuto dne :.....

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

Doručí se:

Účastníci řízení (doručováno do vlastních rukou):

Mene Industry, s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň, IČO: 61171344

Obec Dolní Bělá, Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Oblastní správa sever, IDDS: qbep485

Věra Kryslová, Kyjevská 1765/36, Východní předměstí, 326 00 Plzeň

Účastníci řízení (doručováno veřejnou vyhláškou):

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4 IDDS: d79ch2h

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2 IDDS: v95uqfy

ČEZ ICT Services, a.s. odd. Poskytování sítí,

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2 IDDS: jnnys6

VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská č.p. 143/2, 326 00 Plzeň 26 IDDS: ktuciif

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, Dopravní inspektorát, Anglické nábřeží č.p. 7, 306 09 Plzeň IDDS: Sixai69

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, (identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN):

p.st.č. 2/1, 2/2, 3, 4, 6/1, 7, 8, 10, 11,18/1, 21, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 28, 29, 30, 31/1, 33/1, 35, 36, 37, 39/1, 39/2, 41, 88, 89, 100, 101, 103, 104, 108, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 133, 148, 280, 384, v katastrálním území Dolní Bělá,

pozemek p.č. 1/1, 3, 4, 7, 8/1, 8/2, 10/3, 13/2, 19, 21/2, 29, 31/2, 31/3, 35/2, 97/6, 97/8, 99/38, 99/123, 99/124, 118/1,118/4, 160/9, 162/1, 164/8, 164/9, 164/10, 165, 166/2, 167/4, 169/22, 210, 362/5, 362/6, 363, 367/4, 368/3, 368/4, 368/7, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/13, 368/14, 368/15, 371/3, 486, 487, 362/10, 394/2, 394/3, 430/1, 430/2, 430/3, 434/1, 434/2, 439, 440, 442, 445 v katastrálním území Dolní Bělá.

Dotčené orgány:

Městský úřad Plasy, stavební úřad, Stará cesta č.p. 558, 331 01 Plasy IDDS: km4bum6

Městský úřad Kralovice, odbor dopravy, Markova tř. č.p. 2, 331 41 Kralovice

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova č.p. 2726/9, 301 00 Plzeň 1 IDDS: p36ab6k

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Ostatní

Městský úřad Kralovice, Markova 2 – k vyvěšení na úřední desku 2x

Obec Dolní Bělá, Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá

Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

vlastní