

Váš dopis Č.j.: P16020002343  
Ze dne: 6.9.2016  
Číslo jednací: O16020003568  
Vyřizuje: Jan Hřebec  
Tel.: +420 377 982 441  
Fax: +420 387 761 225  
E-mail: jan.hrebec@cevak.cz  
Datum: 22. září 2016

Ing. Jiří Ulman  
U Vaječkárný 212  
330 33 Město Touškov

## **Soběkury, PD-III/1822 Soběkury - oprava - DSP**

Investor: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Předmětem stavby je oprava stávajícího průjezdního úseku silnici III. třídy – III/1822. Stavební úpravy budou realizovány v části od křižovatky silnici III/18222 a III/1823, kde navazují na stavební akci „PD – III/1823 Soběkury – rekonstrukce“ do konce obce ve směru do Merklína. Oprava předmětného úseku spočívá v zesílení stávající nevyhovující konstrukce, přičemž dojde k očištění povrchu, položení vyrovnávky a následně obrusné vrstvy. V rámci stavebních úprav je respektováno stávající šířkové uspořádání opravovaných úseků komunikací. Součástí stavby je úprava napojení místních komunikací, úprava stávajících sjezdů, doplnění silničního obrubníku v potřebných místech (chodníkové přejezdy). Dojde rovněž k opravě části levostranného chodníku ve směru na Merklín.

### **S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Janča Michal, tel.: 602 274 088, michal.janca@cevak.cz (vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.
- Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - provoz Přešticko-Blovicko Jan Kroupat tel.602 763 997. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společností ČEVAK a.s. před kolaudací. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- **Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Přešticko-Blovicko Jan Kroupa tel.602 763 997. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.**
- Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
- Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.

- V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

**Doporučení:**

- Doporučujeme v rámci stavby při spolupráci a spoluúčasti vlastníků objektů popřípadě pozemků pečlivě s kontrolovat stav domovních přípojek včetně uzávěrů a všech hlavních ovládacích prvků (šoupata a hydranty) a provést výměnu všech nefunkčních prvků tak, aby následně nebylo nutné zasahovat do nově upravené komunikace nebo chodníku.

**Upozornění:**

- V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Jan Hřebec  
referent přípravy investic a vyjadřovací činnosti



**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (47)