

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 30100, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 24. 2. 2017

Č.j.: KHSPL/3900/23/2017

Vyřizuje: Petra Straková, Dis.

Č.j. odesílatele:

HBH atelier s.r.o.

Ing. V. Hlinka

Letkovská 5

326 00 Plzeň

**VĚC:** závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení, Gymnázium Lud'ka Pika v Plzni, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň“, investor: Gymnázium Lud'ka Pika, Opavská 823/1, 312 00 Plzeň, IČO: 49778102

Na základě žádosti pana Ing. V. Hlinky, HBH atelier s.r.o., Letkovská 5, 312 00 Plzeň (pověřené investorem na základě plné moci) ze dne 17.2. 2017. vedené pod Č.j.: KHSPL/3900/23/2017 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění předloženou projektovou dokumentaci na akci: „Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení, Gymnázium Lud'ka Pika v Plzni, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, toto  
**z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

S předloženou projektovou dokumentací na akci: „Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení, Gymnázium Lud'ka Pika v Plzni, Opavská 823/21, 312 00 Plzeň“, investor: Gymnázium Lud'ka Pika, Opavská 823/1, 312 00 Plzeň, IČO: 49778102

**s e s o u h l a s í .**

**O d ů v o d n ě n í :**

Předmětem projektové dokumentace je přístavba objektu výtahu a sociálního zařízení ve vnitrobloku Gymnázia L. Pika v Plzni. Jedná se o novostavbu, resp. přístavbu výtahu a sociálního zařízení, která zároveň obsahuje rekonstrukci (stavební úpravy) stávajících dotčených prostor ve styku se stávající budovou, zejm. původní prostory sociálního zařízení jsou přemístěny do nové přístavby, čímž se významně uvolňuje dispozice a provoz školy. Navrhovaná stavba má účel zejména v zajištění bezbariérovosti uvedené školy.

**1.PP** – výtah, hygienické zařízení dělené podle pohlaví (1 WC s umyvadlem pro každé pohlaví), hygienické zařízení pro učitele, úklidová komora vybavená výlevkou s přívodem tekoucí teplé a studené vody.

**1.NP** – **3.NP** je dispozičně stejné. Nachází se zde výtah, hygienické zařízení pro pedagogy dělené podle pohlaví, hygienické zařízení pro dívky (3WC, 4 umyvadla a hygienická kabina na každém podlaží), hygienické zařízení pro chlapce (2 záchody, 5 pisoárů a 3 umyvadla na každém podlaží) bezbariérové hygienické zařízení, úklidová komora vybavená výlevkou s přívodem tekoucí teplé a studené vody.

**4.NP** – výtah, strojovna VZT.

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710

IČO  
71009299

Hygienická zařízení jsou vybavena předsíňkou s umyvadly s tekoucí studenou a teplou pitnou vodou. Stěny hygienických zařízení a úklidových komor budou opatřeny keramickým obkladem do výšky 1,8m, podlahy budou snadno čistitelné. Využíváno bude i stávající hygienické zařízení nacházející se v přístavbě u tělocvičny (k dispozici 3 WC a 3 umyvadla pro každé pohlaví). Celkový počet zařizovacích předmětů na hygienických zařízeních bude odpovídat počtu studentů dle přílohy č. 1 odst. 1 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.


Zásobování pitnou vodou je zajištěno z veřejného vodovodu. Vnitřní rozvod vody navazuje na stávající rozvody v objektu. Odpadní vody budou svedeny do stávající veřejné kanalizace. Veškerá hygienická zařízení a úklidové komory budou větrány centrálně kompaktní vzduchotechnickou jednotkou. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna na střeše objektu ve strojovně vzduchotechniky. U vzduchotechnického zařízení nebude překročen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Otopný systém přístavby bude teplovodní a bude zásobovaný přes nově provedenou ekvitermní větev topné vody ze stávající předávací stanice tepla umístěné v 1. PP objektu. Předávací stanice je napojená na městský systém CZT. Otopné plochy v 1. PP přístavby budou tvořeny deskovými otopnými tělesy, v 1. NP až 3. NP pak teplovodními sálavými panely. Plánovaná teplota na hygienických zařízeních je v souladu s platnou legislativou - příloha č. 3 vyhl. č. 410/2005 Sb. Pro umělé osvětlení bude použito převážně zářivkových a LED svítidel. Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1.

Stavební konstrukce výtahové šachty, nástupišť a strojovny bude provedena s ohledem na ČSN 274210 (akustický tlak a hluk výtahu).

Před zahájením prací je vhodné posoudit přítomnost materiálů s obsahem azbestu a v případě jeho nálezu postupovat v souladu s platnou legislativou.

Souhlasné závazné stanovisko k předmětné projektové dokumentaci bylo Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydáno na základě souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
Skrětova 15, 303 22 PLZEŇ

  
**Bc. Petra Weberová - rada**  
vedoucí odd. HDM Plzeň-město a Rokycany  
Krajské hygienické stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

- stanovisko s PD vyzvedne osobně  
- KHS HDM založit

Telefon (+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba (+420) 377 155 111

Telefax (+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710

IČO  
71009299