



0.	M5STNOST	PLOCHA
1.01	CHODBA	13.07 m2
1.02	ÚKLID	2.03 m2
1.03	WC – BEZBARIÉROVÝ	4.05 m2
1.04	PØEDSØKA UØITELI MUØI	2.09 m2
1.05	WC UØITELI MUØI	1.90 m2
1.06	PØEDSØKA UØITELI ØENY	2.09 m2
1.07	WC UØITELI ØENY	1.90 m2
1.08	PØEDSØNKA HØØI	8.34 m2
1.09	WC HØØI	13.43 m2
1.10	PØEDSØKA DØVKY	14.66 m2
1.11	WC DØVKY	5.33 m2
1.12	HYGIENICKÁ KABINA	2.98 m2
1.13	VÝTAH	4.64 m2

LEGENDA:

- ROZVOD ÚT 75/(65)°C – VYTÁPËNÍ PŘÍSTAVBY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
- TEPLOVODNÍ SÁLAVÝ PANEL PRO VOLNÉ ZAVĚŠENÍ, ROZMĚR ~1200x600x50mm
TOPNÝ VÝKON 385W (75/67°C), VČ. PRVKŮ PRO ZAVĚŠENÍ A PŘIPOJENÍ NA ROZVODY ÚT
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM A VESTAVĚNOU VENTILOVOU VLOŽKOU, POZINKOVANÉ PŘÍPOJENÍ, VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO – DEMONTOVANÉ

ZNAČENÍ OTOPNÝCH TĚLES:

- 10-060050-60 – DESKOVÉ TĚLESO, PRAVÉ SPODNÍ PŘIPOJENÍ
- DĚLKA(cm)
- VÝŠKA(cm)
- TYP

- PV15 – PŘÍMÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DN15 VČ. TERMOSTATICKÉ HLAVICE S ODDĚLENÝM ČIDLEM
- RV15 – ROHOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL DN15 VČ. STANDARTNÍ TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- PŠ15 – PŘÍMÉ NASTAVITELNÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DN15
- RŠ15 – ROHOVÉ NASTAVITELNÉ RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ DN15
- RS-VK – RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ DN15 S VYPOUŠTĚNÍM PRO TĚLESO VK
- AOV15 – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DO POTRUBÍ DN15
- VK15 – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15
- KK15 – KULOVÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT DN15

- 3 – STOUPAČKA ÚT, SVOD PRO OTOPNÉ TĚLESO
- UMÍSTĚNÍ ODDĚLENÉHO ČIDLA TEPLoty TERMOSTATICKÉ HLAVICE

- TL. TEPELNÝCH IZOLACÍ POTRUBÍ: 15x1-22x1.....20mm
28x1-35x1.....30mm
DN32-DN40.....30mm

NEOZNAČENÉ PŘÍPOJKY OTOPNÝCH TĚLES JSOU 15x11Z

D.1.3.1 VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE PI1610040130 (D.1.3.1.a), PI1610040138 (D.1.3.1.c)

AIRTECH GROUP s.r.o., Jilfínové 7, 312 16 Plzeň, tel./fax:++420-377430409-11, E-mail:airtech@airtech.cz				AIRTECH® AIRTECH GROUP s. r. o. www.airtech.cz	
VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	KONTROLOVAL		
ing. ŠIMÁČEK	ing. ŠIMÁČEK	ing.KUBR	ing.KUBR	ČÍS. ZAK. AIRTECH	16100401
INVESTOR Gymnázium Luďka Píka, Opavská 21, Plzeň				DRUH DOKUM.	DSP
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY – PŘÍSTAVBA VÝTAHU A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ				DATUM	01/2017
				MEŘÍTKO	1:50
D.1.3.1.b.3 – PŮDORYS 1.NP				V1610040133	